



PÄÄSTEAMET

Lääne-Harju Vallavalitsus
info@laaneharju.ee

Teie 17.09.2025

Meie 17.10.2025 nr 7.2-3.1/5696-1

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Männimäe-põik-1**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Sandra Danilson Evox OÜ poolt koostatud „Männimäe põik 1 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering“ tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmistel põhjustel:

1. Seletuskirjas on viidatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutuse nõuded“ aegunud redaktsioonile ning viitamata siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ja standardile EVS 812-6.
2. Veevõtukoha kaugus ei ole esitatud mööda päästetehnikaga sõidetavat teed. Palume lähtuda siseministri määrusest nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.
3. Kajastamata päästetehnika juurdepääs hoonele. Palume seletuskirjas kajastada, kas ja kuidas on arvestatud päästetehnika juurdepääs hoonele. Päästetehnikaga peab saama sõita hoone peasissekäiguni. Üksikelaanide puhul on lubatud kaugus kuni 50 m. Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Kui juurdepääsutee viib siseõue läbi värava, kangialuse vms, peab päästesõidukite sissesõiduks olema tagatud vähemalt 4 m lai ja 4 m kõrge puhas ala, kus ei ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sandra Danilson
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus