

AJ Pirgu Mõisa
M 1:500

59

66801:001:0909
Pirgukurvi

AJ Pirgu Mõisa


Pirgu Mõisa alajaam demonteeritakse projekti LR9968-K2 mahus

M93

projekt LR9968-K2 mahus paigaldatav komplektalajaam AJ15178 (1VM250).

Projekti LR9968-K2 mahus paigaldatav KP maakaabel AJ15178...M93

AJ15178



66801:001:0232
Kivi

24001:001:0111
Priidiku

24001:001:0550
Liivi

24001:001:0081
Päevaveeru

Leht 6

NB! Tööd toimuvad arheoloogiamälestisel nr 11896 (Asulakoht)

24001:001:0112
Liivi

Demonteeritav 10kV õhuliin:
Rapla-Hagudi fiider (AJ Arne...M58):
3x AS-50, L=733m;
3x AS-35, L=426m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 3tk; puitmastid - 13tk.

24001:001:0054
Mätliku

66801:001:0233
Västriku

24001:001:0109
Martini

Demonteeritav 10kV õhuliin:
Rapla-Hagudi fiider (M46...M59):
3x AS-50, L=788m.
Dem. mastid (sh toed):
RB - 4tk; puitmastid - 12tk.

24001:001:0093
Pirgu

66801:001:0446
Liivi tee

Demonteeritav 10kV õhuliin:
Rapla-Hagudi fiider (M58...M1):
3x AS-35, L=103m.
Dem. mastid (sh toed):
puitmastid - 1tk.

Projekti IP6149-K4 mahus demonteeritav 10 kV õhuliin

10 kV kaabel lõigub M1...M46 viia tööst välja. Kaabli pinnasesse suunduvad otsad lõigata 0,5m sügavusel maha ning lühistada.

Projekti IP6149-K1 mahus rekonstrueeritav KP õhuliin

24001:001:0095
Tammepõllu

24001:001:0560
Mätliku

10 kV kaabel viiakse tööst välja projekti LR9968-K1 mahus.

66801:001:1660
Rehe

66801:001:1659
Torupõllu

Projekt: Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. V etapp Rapla ja Kohila vald, Raplamaa		Tellija: Elektrilevi OÜ	
Joonis: Asendiplaan		Joonise nr: IP6149-K5-1	
Projekteeris	Aro Kivisild	___2024	
Kontrollis	Mikk Reiter	___2024	
Stadium		Tööprojekt	8 8

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Ilmatsalu 3, 50408 Tartu
info@draitit.ee