

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 0282776588****TEENUSE TELLIJAJA**

NIMI / ÄRINIMI K-PROJEKT AS	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 12203754
ESINDAJA NIMI HENDRIK KONT	ESINDAJA TELEFON 5357 8352

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kallaste, Leesi küla, Kuusalu vald (mahasõit, side)	
MAKSUMUS 17.45	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 14.08.2023
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Yulia Kolnes	

Teenuse osutaja:

Yulia Kolnes
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:

Hendrik Kont

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 0282776588

Kooskõlastuse kuupäev 14.08.2023

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 12203754

Ettevõtte nimi K-PROJEKT AS

Kontakisik Hendrik Kont

Objekti aadress Kallaste, Leesi küla, Kuusalu vald (mahasõit, side)

Töö number 23043

Töö sisu Mahasõit koos sidetorustiku asendiplaaniga

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Kaabel kaitsta sissesõidutee all 750N poolitava toruga. Kaablile peab jääma min0,4m pehmet pinnast. Kaablite paigaldussügavust ei tohi vähendada, vajadusel tellida võrguümberehitus. Betoonplaadiga kaablit ei ole vaja kaitsta.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Yulia Kolnes

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja