

**ELERING AS KOOSKÕLASTUS nr 12-9/2025/171-2**  
**13.05.2025**

*Kooskõlastuse taotleja:*  
*Taotleja E-Mail:*  
*Objekti iseloomustus:*

*Lineman OÜ*  
*Indrek.Kaarmae@lineman.ee*  
*Kanepi aj juurdepääsutee*

**Teejoon OÜ töö nr 2507 „Kanepi alajaama juurdepääsutee“**

Teejoon OÜ töö nr 2507 „Kanepi alajaama juurdepääsutee“ on Elering AS poolt kooskõlastatud järgnevatel tingimustel:

1. Põlva maakond, Kanepi vald, Erastvere küla, Suure alajaam ja Harudevahe kinnistu Rõngu-Otepää-Kanepi tugimaantee nr 71 km 38.81 alas paikneb Elering AS Kanepi alajaam ja 110 kV õhuliin L156 Kanepi-Võru mille kaitsevöönd on 25 m liini telgjoonest mõlemale poole.
2. Planeeringuala teede ja tehnovõrkude ehitamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" (Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda).
3. Sõidutee ning parkla rajamisel arvestada, et tee ning parkla ristumisel 110 kV õhuliiniga peab olema tagatud 7,5 meetrine gabariit tee ning parkla pinna ja 110 kV õhuliini alumise juhtme vahel juhtme temperatuuril +60°C.
4. Kaevetööd õhuliini masti mistahes lähimale elemendile lähemal kui 5 m ei ole lubatud.
5. Pinnase kõrguste planeerimisel 110 kV õhuliini kaitsevööndis, juhtmete alusel alal maapinda tõsta pole lubatud, tuleb arvestada metallmastide läheduses mastide vundamentide kõrgustega, ehk vundamendi betoonosa peab olema 0,3 m ulatuses maast väljas.
6. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused. Kaevetööd lähemal kui 5 m masti mistahes maapealsest osast ei ole lubatud.
7. Kaitsevööndis töötamisel tehnikaga, mille kõrgus on üle 4,5m, peab taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Taotlusvorm on leitav Eleringi kodulehel, aadressil [Kaitsevööndis tegutsemise luba | Elering](#)

/allkirjastatud digitaalselt/

Reelika Piik  
Elering AS  
Maateenuste spetsialist  
tel. 5814 7084