

From: <mikk@draftit.ee>
Sent: 02/07/2024 16:47:14
To: "Järvamaa" <jarvamaa@rmk.ee>
Cc:
Subject: LR9614 Elektrivõrgu projekt. Paide-Sillaotsa-Mäo

Tere

Palun kooskõlastust projekteeritud elektrivõrgu ümberehituse lahendusele.
Projekteeritavale alale jäävad muuhulgas ka RMK haldusalas olevad maaüksused:

1. Väätsa metskond 433 (56601:001:0124) – Maaüksusele on projekteeritud uus 10 kV maakaabelliin olemasoleva kaabli kõrvale. 10 kV õhuliin demonteeritakse.
2. Väätsa metskond 432 (56601:001:0123) – Maaüksusele maantee (kergliiklustee) äärde, olemasolevate kommunikatsioonide kõrvale on projekteeritud uued 10 kV maakaablid (kaks kaablit ühises trassis) ja 0,4 kV maakaabel ja liitumiskilbi asendamine maaüksuse Paide linna poolses osas olemasoleva pumpla elektrivarustuse taastamiseks. Maaüksuselt demonteeritakse 10 kV õhuliinid ja mastalajaamad (Solgi ja Silla).
3. Väätsa metskond 90 (56601:008:0005) – Maaüksusel Mäo tee ääres rajatakse uus 10 kV maakaabelliin ja demonteeritakse 10 kV õhuliin. Lisaks rekonstrueeritakse olemasolev 10 kV õhuliin (paikneb maaüksuse piiril, asfalditehase taga).
4. Väätsa metskond 165 (56502:002:0557) – Maaüksusel rekonstrueeritakse olemasolev 10 kV õhuliin, asendatakse lõpumast. Tegevus toimub maaüksuse loodenurgas.
5. Väätsa metskond 496 (56701:001:0132) – Maaüksuselt demonteeritakse 10 kV õhuliin (Pärnu-Rakvere teega paralleelne, teest ca 80 m kaugusel olev liin).

Kaablid on kogu ulatuses projekteeritud kaitsetorudesse.
RMK aladel 750N kaitsetorud 1,0 m sügavusel.

Lugupidamisega
Mikk Reiter
Draftit OÜ, projekteerija
Tel. 5348 2352