



PÄÄSTEAMET



Narva Linnavalitsus
narvalv@narva.ee

05.03.2018 nr 7.2-2.3/4027-1

Päring

Pöördume Teie poole päringuga seoses 2018. a jaanuaris sotsiaalmeedias kajastatud avaliku üritusega, mis toimus Narva Raekoja ruumides.

Päästeameti Ida päästekeskus väljastas 31.08.2012 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2272-6. Ettekirjutuse punktiga 4 kohustasime adressaati tagama Narva Raekoja hoone tuletõrje voolikusüsteemi kasutamisel valmidus. Päästeameti Ida päästekeskus väljastas 12.06.2014 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1228-6. Ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1228-6 punktiga 1 kohustasime adressaati paigaldama hoonesse kogu hoonet hõlmavat automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi.

Narva Linnavalitsus esitas 03.07.2017 käskkirja nr 1-3/6787, milles kinnitas, et hoone suletakse alates 01.07.2017 ning külastajatele on sellest kuupäevast ligipääs piiratud. Võttes arvesse esitatud käskkirja ning seoses hoone sulgemisega peatasime ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2272-6 punkti 4 ja ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1228-6 punkti 1 kehtivuse.

Lähtudes sellest, et hoone on suletud ja külastajatele on ligipääs piiratud, palume esitada selgitusi avaliku ürituse toimumise kohta.

Palume päringule vastata kirjalikult hiljemalt **12.03.2018** Ida päästekeskuse postiaadressil Vahtra 3, Narva linn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil kirill.svjatinski@rescue.ee

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marti Siim

ohutusjärelvalve büroo juhataja

Kirill Svjatinski

+372 5860 3556

kirill.svjatinski@rescue.ee