



PÄÄSTEAMET

Cristine Krivin-Bartels
YliCool Events OÜ
cristine@ylicool.ee

Teie 06.01.2025

Meie 08.01.2025 nr 7.2-7.2/92

Kooskõlastus

Lõuna päästikeskus kooskõlastab YliCool Events OÜ poolt korraldatava ürituse 10.01.2025 Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse tehasehoones aadressil Tehase 28A, Tartu linn esitatud dokumentatsiooni alusel.

Ürituse korraldaja poolt peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

1. Tagatakse ruumist ohutu evakuatsioon. Evakuatsiooniteed peavad olema piisava laiusega ning kergesti läbitavad. Samuti peavad evakuatsiooniteedel paiknevad kõik ukсед olema võtmeta avatavad. Tagada tõstetava ukse (laiusega 4m) avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt.
2. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustusüsteem peab tagama voolukatkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
3. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
4. Arvestades evakuatsioonipääsude arvu ja nende laiusi võib ruumide kasutajate arv olla maksimaalselt 800 (kaheksasada) inimest.
5. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).
6. Tagada juurdepääs automaatse-tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) keskseadmele ning tagada ATS töökorras olek.
7. Ürituste läbiviimise ajal ei tohi ruumis ladustada muid põlevmaterjale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viljar Schmidt
Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja
Lõuna päästikeskus

Viljar Schmidt
+372 7337303
viljar.schmidt@paasteamet.ee