

Saatja: Tõnis Särekanno <tonis@proacthaldus.ee>

Saadetud: 14.08.2025 09:32

Adressaat: Päästeamet <info@paasteamet.ee>

Teema: Peterburi tee 47c - suitsueemaldussüsteemi ümbertõstmise vajadus

Manused: image001.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Soovin saada Päästeameti poolset hinnagut järgnevale puudusele:

G4S-i poolt koostatud Peterburi tee 47C ärihoone tuleohutusauditis on toodud välja, et suitsueemaldussüsteemi keskuse ümbertsõtmise vajadus.

G4S-i mittevastus: keskus ei tohi olla samas tuletõkketsoonis, mida ta teenindab.

Kuid sellisel kujul on hoone projekteeritud, ehitatud ja kasutusloa saanud ka saanud. Seadus selle koha pealt muutnud vahepeal ka ei ole. Seadme ümbertõõtmine on ca 3000.- euro suurune lisakulu.

Mis on Päästeameti seisukoht sellel teemal?

Lugupidamisega,

Tõnis Särekanno

Haldusjuht, Proact Haldus OÜ

+372 5042381

tonis@proacthaldus.ee

www.proacthaldus.ee

