

Peetri OÜ
EAK poolt akrediteeritud mõõtelabor Peetri OÜ
Reg.nr. L206 Kuressaare 93812 Pikk tn.55A

VALGUSTUSE MOOTMISE PROTOKOLL nr. L206/18-125

EVS-NE 12464-2:2014-Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad

[illegible]

Evakuatsioonivalgustite pistelisel kestvusmõõtmisel 1 tunni jooksul tuvastasime, et mõõtetulemused ei muutunud, mis näitab et evakuatsioonivalgustite akude kestvus vastab kehtivatele nõuetele.

Mõõtmisi teostasid: Mati Lukk; Taavi Salumägi