

Saatja: Aleksandr Azanov <aleksandr.azanov@stell.ee>

Saadetud: 29.01.2024 13:48

Adressaat: Heili <heili@frenchwine.ee>

Teema: FW: Linda 13, Tallinn - PJK kilp ei ole võimalik avada.

Tähtsus: Kõrgeim

Manused: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; 20231011_152716.jpg; 20231011_152729.jpg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere Heili,

Korralise hoolduse käigus meie elektrikutele avanes fotodel olev pilt.

Kuna hoovipoolne trepikoda on ainult teie kasutuses siis õnnetuse korral võite teie ise trepikojas olevate esemete otsa komistada ja kukkuda, ehk eelmainitud esemete ladustamine trepikojas on keelatud tuleohutusseadusega.

Päästeameti praktika näitab, et kõige sagedamini on probleemiks trepikodades olevad lapsevankrid, jalgrattad jne. Juhul, kui trepikoda on suitsu täis ning valgustus kustunud ja inimesed paanikas, saavad just need esemed majast väljumisel takistuseks. Trepikoda peab olema kergesti läbitav ja see ei ole asjade ladustamiseks õige koht.

Üldiselt päästeameti inspektoritel on kaks reeglit:

1. Asjadel mis ei põle ei tohi takistada trepikodades liikumist (ehk asjadest vaba ala laius peab olema alati vähemalt 1,2 meetrit).
2. Rattad, lapsevankrid, kelgud jms, mis on lihtsalt seina äärde toetatud ja isegi poekottidega liikudes jalgu jäävad, pole lubatud.

Seega palume esemed tõsta eluruumidesse või paigutada turvaliselt lukustatud või valve all olevasse panipaika.

Lugupidamisega,

Aleksandr Azanov

Elamuhaldur

Tel: +372 56560634


aleksandr.azanov@stell.ee

Stell Eesti AS

A.H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

stell.ee



From: Andrei Alpatov <andrei.alpatov@stell.ee>

Sent: esmaspäev, 29. jaanuar 2024 13:29

To: Aleksandr Azanov <aleksandr.azanov@stell.ee>; Vladimir Kovaljov <vladimir.kovaljov@stell.ee>

Cc: Andrei Štšepetov <andrei.stšepetov@stell.ee>

Subject: FW: Linda 13, Tallinn - Korterelamu turvavalgustus ja PJK kilp ei ole võimalik avada.

NB! PJK kilp ei ole võimalik avada (vt. manuses).

Lugupidamisega

Andrei Alpatov

Elektrikäidu juht

andrei.alpatov@stell.ee

Stell Eesti AS

A.H. Tammsaare tee 47

11316 Tallinn

stell.ee

