

## Koosoleku protokoll

Teema: RMK Viljandi seemla lao-tootmishoone projekt

Aeg: 2022-06-08 09.00 – 10.00

Koht: teams

Protokollija: Loona Lepp

Osalejad:

1	Jüri Orlov	JO	RMK	Jyri.Orlov@rmk.ee	+3725216263
2	Tõnu Reim	TR	RMK	Tonu.Reim@rmk.ee	
3	Endel Subi	M	Osaühing Visioonprojekt /projekti juht	Harenal2012@gmail.com	+3725185043
7	Loona Lepp	LL	Osaühing Visioonprojekt /arhitekt	loona@visioonprojekt.eu	+3725017159

Päevakord –RMK Viljandi seemla lao-tootmishoone projekteerimise avakoosolek

1. LL küsimus – mis masinatega on tegemist platsil ja hoones?
2. TR – arvestada kolme suure traktoriga ca 60KN / 82Hj (bellaarus moodi), niidukid. Suurim seade on korvtõstuk, mis vajab vaba ukse ava 4X4m.
3. Üldine arutelu võimalikest katusealustest territooriumil. LL tuvastas, et projekteerimistingimused seavad ainsaks tingimuseks hoone kauguse krundi piirist ja asjaolu, et hoone peab paiknema ühel kinnistul. 20m<sup>2</sup> varjualuseid peaks saama kätide peale krundi valdaja ehitada ilma projekti KOV le esitamata edaspidi. Kokkuvõtteks - varjualust ei projekteeri.
4. LL - mitu ust vaja?
5. TR – eelistatav uksed ühes seinas kõrvuti
6. LL – mis on lisaseadmed ja kuhu paigutatakse?
7. TR – saed, lõikurid jms. Ette näha võimalikult sügavad riiulid paigutamiseks seina äärde
8. JO – kas on teada kui palju kütust soovitakse ruumis hoida?
9. TR – ei tea
10. LL – sõnastame projektis hoitava kütuse lubatud max koguse
11. TR – elektrivarustuse osas vaja kolmefaasilisi pistikuid. Eraldi pesuplatsi ei tule, aga veevõtukraan vaja välja.
12. JO – kas on vaja tali?
13. TR – täpsustame vajaduse
14. LL – kas on idee kuidas saame tulekustutusvee?
15. JO/TR - ei ole
16. JO – kas on vaja liikuda ümber hoone või eelistatavalt sillutatud väliala hoone ees ainult?
17. TR – piisab ühel pool plats
18. LL – täpsustab piirde – vastati, et võrkpiire kõrgus 2m.
19. LL – küsib - kas valvatud peab olema piirdega piiratud territoorium. Vastati jah
20. TR – kuidas kõik asjad ära mahuvad – hoone, plats, kaev, maakütte kontuur?

21. LL – peame paigutama elemendid kood kujadega, siis selgub. PT ei piira platsi nagu lähteülesanne.
22. TR – kirjeldab olmeruumide soove - WC-sid minimaalselt, 1 dušš piisav. Oluline on võimalused käsi pesta. Töötajate arv 5. Töötajad saavad tööle üldjuhul korraga hommikul.
23. LL – Pakub, et teeme ühe suurema garderoobi (m) kus on 1 dušš ja üks üldosa WC. Lisaks eraldi väiksem ruum, kus on garderoob, dušš ja WC (näitele)
24. TR – kööginurka külmik, mikrolaineahi, kohvimasin, kraanikauss (ei pliiti ega nõudpesumasinat)
25. LL – küsib kas välisseinana eelistatakse metallsandvišh või puitkarkasshoonet? Kivisina võiks välistada, kuna see salvestab sooja.
26. JO – eelistame puithoonet
27. LL – mis võiks olla laoruumi siseviimistluseks? Vastati,. Et soovid puuduvad, võiks olla pestav
28. ES – kuna puurkaevu realselt veel ei ole, ei saa TP tasemel projektiga filtreid lõpuni valida.
29. TR – elektri kompressor, keevitada, lokaalset puhurit kasutada talveajal.
30. LL – tegemist on kõrge radoonisisaldusega piirkonnaga. Tellime radooni uuringu.
31. ES – kui hoone nimi on lao- ja toomishoone, siis tuleb selgitada mida toodame.
32. JO/TR – hoone nimetus tuleb ära muuta, kuna hoones midagi toodeta. **Uus hoone nimetus RMK Viljandi seemla lao- ja olmehoone.**
33. Järgmine koosolek hiljemalt 1 nädala pärast.

Loona Lepp

Protokollis 2022-06-08

(helilindilt)