

## KAETUD TÖÖDE AKT

1. Ehitusettevõtja Lõvi vundament oü	3. Ehituse nimetus ja asukoht KÜ Väike-Posti 6b, Pärnu	Lk nr. 1			
		2. Kuupäev 01.05.2024			
4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD:					
Töövõtja esindaja: Reimo Remmelgas.Lõvi Vundament oü					
Tellija / järelvalve Vaike Vulkan					
5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:					
1) Generaatoriruumi sisesein Väike-Posti tänavapoolne.					
3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad): Metallkarkass ja tuletõkkekiipsplaat KNAUF RED GKF15mm mõlemalpool seina kahes kihis, ning paigaldati tuletõkkeuks EI60					
4) Tööde alustamise kuupäev: 14.04.2024 Tööde lõpetamise kuupäev: 01.05.2024					
5) Muud märkused:					
6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja tellija nõudmistele –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.					
7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):					
6. ALLKIRJAD:					
Töövõtja	Alltöövõtja	Tellija / järelvalve	Projekteerija		
.....	.....	.....	.....	.....	.....
7. AKTILISAD (joonised, fotod vms.) Lisatud fotod Kõik tööd on teostatud vastavalt tootjapoolsele juhistele					
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.					