



Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Narva mnt 5
Tallinn 10117, Eesti
tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



Projekti kooskõlastus nr KK4554HR

Tellija	K-Projekt Aktsiaselts
Registrikood/isikukood	12203754
Aadress	Ahtri 6a, Tallinn, Harjumaa, 10151
Kontaktisik	Hendrik Kont
Telefon	+372 5357 8352
	E-post hendrik.kont@kprojekt.ee
Ehitise asukoht	Harju maakond, Kuusalu vald, Leeski küla, Kallaste 42301:001:0761
Ehitise sihtotstarve	Ehitusprojekt: Kallaste mahasõit ja sidekanalisatsioon Töö nr 23043
Kooskõlastamine	☒ digitaalne ☐ paberkandjal
ELA objekt	ELA056

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga.

Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab ELA SA kodulehelt www.elasa.ee

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Asfaltkatte alla jääv ELASA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase väljakaevamisel jääb ELASA multitorule vähem kui 30cm pinnast. Lõplik kaitsmise vajadus hinnatakse ehitustööde käigus koostöös ELA SA piirkondliku järelevalve töötajaga.

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

ELA SA siderajatise kaitsevööndis tegutsemisel lähtuda 01.03.2023 väljastatud
Elektroonilise side alased tehnilistest tingimustest nr TT2195HR

Täiendav info telefonil 5336 4150

Käesolev kooskõlastus koostati 25.09.2023 Kooskõlastus kehtib kuni 25.09.2025

Koostaja:
AS Connecto Eesti

Marko Mittal
Projektijuht

Väljastaja:
AS Connecto Eesti

Marko Mittal
Projektijuht