

- Proj. kliendiliin (õhuliin)
- Proj. multitoru magistraalil (õhuliin)
- / - / - Proj. multitoru magistraalil (kaabelliin)
- Ol. olev madalpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- · - · - Ol. olev sidekaabel
- - - - - Katastriüksuse piir
- Ol. olev kaablikaitsevöönd (õhuliin)
- Uus kaitsevöönd (magistraal, maakaabel)
- Uus kaitsevöönd (kliendiliin, teemaal)
- Uus kaitsevöönd (kliendiliin, eramaal)

Paigaldussügavused ja kaablikaitsetorud:
 Teede all: h= min. 1m PVC 750N De160
 Haljastuse all h= min. 0,7m PVC 450N De160
 Kinnisel meetodil h=min. 1m PE 1250N De160

