F7: AJ Iisaku asula-ÕLM1, AMKA 3x70+95

lahti kaevata

X-6556003,68
Y-689583,96

M13

!ETTEVAATUST!
ELASA kaabel

!ETTEVAATUST!
vee

lahti kaevata

!ETTEVAATUST!
side

Kaabel kinnisel meetodil (L=14m)
toru 1250N Ø110, sügavusega ~1,6 m

X-6555990,83
Y-689590,60

35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme tee
22401:005:0065

Tamme tn 1
22401:005:0098

ajutine rajatis met

253LP

61454LK

M23

M12

M24

253LP

M22

X= 6555950

proj. jaotuskilp JK70830
proj. liitumiskilp LK236615

F2: AJ Iisaku asula-küla, AMKA 3x35+50
F3: AJ Isaku asula-kauplus, AMKA 3x70+95
F7: AJ Iisaku asula-ÕLM1, AMKA 3x70+95

13155 Tärivere-Iisaku tee
22401:005:0067

Tartu mnt 38
13001:001:1161

F2 (M22-M24) MPL440341 AXPK 4G120,
L=45m/68m torus Ø110 450N

F3 (M22-JK70830) MPL442112 AXPK 4G120
L=7m/17m torus Ø110 450N

F7 (M22-M13) MPL440342 AXPK4G120
L=69m/94m torus Ø110 450N

TINGMÄRGID

- projekteeritav 0,4 kV kaabel
- projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil
- projekteeritav liitumiskilp
- projekteeritav jaotuskilp
- projekteeritav maanduskontuu
- projekteeritav tugi
- projekteeritav tõmmits
- *M22* masti numeratsioon
- olemasolev 0,4 kV õhuliin
- demonteeritav 0,4 kV võrk

Objekti nimi: Võrgu ümberehitus kliendi soovil Iisaku asula:(Jõhvi) AJ, fiidrid F2, F3, F7.	Joonise nimetus: 0,4 kV kaablitrassi asendiplaan		Mõõtkava 1:250
Objekti aadress: Tartu mnt 38, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	*faili nimi: TC0826_TP_EL-4-01_v01_asendiplaan*		
Tellija: Alutaguse vald	Töö nr.: TC0826	Kuupäev: 4.07.2025	Staadium TP
Teostaja: IMPERELEKTER OÜ, reg.nr.14210327 Olevi 96 Kohtla-Järve 30325 MTR TEL002987, tel. +37255650080	Projekteeris: Irina Massejeva	Joonise nr.: EL-4-01	Leht 1 / Lehti 1