

	L185 Kiisa-Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine			KPL2306K1 Põhiprojekt
Kooskõlastuste koondtabel				
Jrk nr	Kooskõlastatav organisatsioon	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse ärakiri	Kooskõlastuse originaal
PP_AA-2-02-001	Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus ELASA volitatud esindaja Marko Mittal	nr KK3310 17.06.2024	Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.	Allkirjastatud digitaalselt
PP_AA-2-03-001	Elektrilevi OÜ Maie Erik	nr 4949573946 11.06.2024	<ul style="list-style-type: none"> * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektile https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. 	Allkirjastatud digitaalselt
PP_AA-2-04-001	Keskkonnaamet Keskkonnakoraalduse büroo Juhataja Helen Manguse	nr 6-2/24/12702 12.06.2024	<p>1. Märkime, et Kohila alajaama poolses otsas asub Mastimetsa kinnistul (31701:001:0414) projekteeritud ankrumasti asukohas ja/või sellega piirnevalt registreeritud karuputke koloonia (HJR209). Kui ehitustegevus ulatub koloonia alale, siis ei tohi pinnast minema vedada, vaid tuleb see olemasolevasse kolooniasse laotada. Kui see pole võimalik, tuleb Keskkonnaameti kokkuleppel pinnas teisaldada lähimasse riigimaal riiklikus tõrjes olevasse kolooniasse. Rasketehnikaga tuleb vältida koloonias sõitmist, kui see pole võimalik, siis tehnika (rattad, kastid) tuleb koloonias korralikult puhtaks pesta, et vältida võimalikku seemnete levitamist.</p> <p>2. Kasemetsa tee 127 kinnistul (71809:002:0030) paikneb puurkaev (PRK0021441), millele on EELIS-es määratud sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Üks rekonstrueeritav liinimast jääb mainitud puurkaevu sanitaarkaitsealale.</p> <p>Veehaarde sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud, välja arvatud veeseaduse (VeeS) § 151 lg-s 2 loetletud tegevuste puhul. Keskkonnaameti andmetel puurkaevul puudub keskkonnaluba, mis annab alust järeldada, et veevõtt puurkaevust jääb alla 10m3 ööpäevas. Vastavalt VeeS § 154 lg 1 p-le 3 ei moodustada puurkaevu ümber sanitaarkaitseala juhul, kui võetakse vett joogiveeks kasutamise või joogivee tootmise eesmärgil alla 10 m3 ööpäevas või tootmisvett. Sellise puurkaevu ümber moodustatakse 10 m hooldusala. Hooldusala moodustamisel ei kattu liinimasti asukoht sellega. VeeS § 227 lg 2 alusel on võimalik puurkaevu sanitaarkaitseala muuta hooldusalaks, esitades taotlus Keskkonnaagentuurile. Taotlusesse tuleb märkida puurkaevu andmed (sh kui asukoht on nihkes) ning andmed tegeliku veevõtu kohta (juhul kui on alla 10 m3 ööpäevas). Taotlus tuleb saata: veka@envir.ee või kaur@envir.ee.</p>	Allkirjastatud digitaalselt
PP_AA-2-05-001	Riigimetsa Majandamise Keskus RMK Kinnisvaraosakond Planeeringute spetsialist Jürgen Kusmin	nr 3-1.1/2024/3794 13.06.2024	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused likvideerida. 2. Tagada jäätmeäritus ja ümbritseva ala korrashoid. 3. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil laane-harjumaa@rmk.ee. 	Allkirjastatud digitaalselt
PP_AA-2-06-001	Transpordiamet			
PP_AA-2-07-001	Põllumajandus- ja Toiduamet Põhja regioon Tõnis Lepp	nr 6.2-2/25135 13.06.2024	Kõikjal, kus tehakse kaevetöid või muul moel (näiteks ehitusmasinate liikumisega) rikutakse maaparandussüsteemi, tuleb taastada maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.	Allkirjastatud digitaalselt
PP_AA-2-08-001	Muinsuskaitseamet			
PP_AA-2-09-001	Maa-amet			

		L185 Kiisa-Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine		KPL2306K1 Põhiprojekt
Kooskõlastuste koondtabel				
Jrk nr	Kooskõlastatav organisatsioon	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse ära kiri	Kooskõlastuse originaal
PP_AA-2-10-001	Edelaraudtee Arengu- ja planeeriguteenistus Eva Meres	nr EDI-2024-V-67 14-06-2024	Kooskõlastame teie poolt koostatud Eleringile kuuluva 110 kV õhuliini rekonstrueerimise põhiprojekti „L185 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine“ (teie töö KPL2306K1) 10-06-2024 esitatud kujul tingimusel, et projekti järgsete tööde läbiviimine raudtee kaitsevööndis (kuni 30 m rööbasteest) ja raudteemaa kinnistul kooskõlastatakse täiendavalt Edelaraudtee ASga- tööd kaitsevööndis ja raudteemaa kinnistu ulatuses teostatakse Edelaraudtee kirjaliku nõusoleku alusel selles toodud tingimustel.	Allkirjastatud digitaalselt
PP_AA-2-11-001	Saku Vallavalitsus			
PP_AA-2-12-001	Kohila Vallavalitsus		Kohila vald ei kooskõlasta L185 Kiisa-Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimise lahendust. S.t antud projekti me ei kooskõlasta e – kirja teel. Antud projektile tuleb taotleda ehitusluba/ ehitusteostatist läbi ehitisregistri https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1 Menetlus käib vastavalt Ehitusseadustiku https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001 Lisa 1 põhjal https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001/Lisa_1.pdf# 50 kV ja kõrgema pingega õhuliin, vee - või maakaabelliin ja selle juurde kuuluv alajaam jne. Minu arusaamise põhjal on tegu ümberehitamisega – rekonstrueerimisega. Tehniliselt kiidame projekti esitatud kujul heaks. Kui ehitustööde käigu teostatakse kaevetöid, siis palume lisada projekti märkus (näiteks seletuskirja), et enne ehitustöödega alustamist taotletakse/ vormistatakse kaeveload. PS! Palun tutvuda/arvestada Kohila Vallavalitsuse 29.01.2024 korraldusega nr 2-2/31 "Projekteerimistingimuste andmine", manuses	
PP_AA-2-13-001	Telia Eesti AS Volitatud esindaja Dmitri Kirsanov	nr 38943293 10.06.2024	Kooskõlastus ei kehti mõttealas paiknevatele, Telia-le mittekuuluvatele sideehitistele. Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https:// www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/ juhendid Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitise kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolset allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal Teostatavate tööde käigus tagada kujad, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik. Kooskõlastus kehtib kuni 09.06.2025	
PP_AA-2-14-001	Radionet OÜ			

		L185 Kiisa-Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine		KPL2306K1 Põhiprojekt
Kooskõlastuste koondtabel				PP_AA-2-01-001
Jrk nr	Kooskõlastatav organisatsioon	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse ära kiri	Kooskõlastuse originaal
PP_AA-2-15-001	Enefit AS Evelin Viita	nr 273 20.06.2024	<p>Taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu (https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevööndis-tegutsemine).</p> <p>Töökohal peab olema Enefit AS poolt kooskõlastatud projekt.</p> <p>Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit AS esindaja juuresolekul. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest.</p> <p>Kaabli(te) kaitsevööndis kaevata käsitsi.</p> <p>Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.</p> <p>Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Enefit AS loata keelatud.</p> <p>Kooskõlastus kehtib üks aasta.</p>	