



MÄRKUSED:

- Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjätmed.
- "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive ( $\geq 15$  cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
- Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
- Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
- Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv)
- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru
- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projekteeritud maanduspaigaldis (potentsiaalitasandusrõngas)
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev mast
- Krundi piir
- Kõrgus EH2000
- Kõrgus BK77

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav haljasala, 13 m<sup>2</sup>

Töö nimetus: Niidu tn 11 elektrivarustus				Objekti aadress: Niidu tn 11, 11302 Lagedi-Kostivere tee, Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa				
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus:  KATETE TAASTAMISE PLAAN JA  RISTLÕIGE			  OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee	
Kontrollis	J. Vargo	23.05.25						
Koostas	T. Puškarjova	23.05.25						
Töö nr: PL24-20-65		Stadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: TL-5	Möötkava: 1:500	Faili nimi: PL242065_TP_EL-4-02_TL-5-Taastamine.dwg		Leht: 1/1