



Pihlaka
93401:002:0445

Liitumiskilp LK231676 Tarbiija
kaabile toru d50 450N L=2m
Ümber kilbi eemalda võsa ca 4m²

Kaabel MPL431648 A1.4x25
L(trass/kaabel)=24/36 m
Kaabel lahitse kaevena 0,7
meetri sügavusel torus
d110 450N, L=24 m
Taastada murukate 24m²


Roosi
93401:002:0248



Vakarna
93401:002:0239

Podmetsa AJ F2 õhuliini mast nr 4

1. KAABLI PAIGALDUS TORUS

[illegible]

Kaabitrassi kõrvalekaldeid kooskõlastatud projektist on keelatud.

Maa-ala tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukilvi

LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS

U

LEONHARD WEISS OÜ
E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Telefon: +372 601 2285
Registrikood 12083346