



KOSE LP MVL demonteerida  
Mastile 10A paigaldada abitraavers

Demonteeritavad õhuliinid ja seadmed.

Nõo 15 kV fiider:

1. Vahtra HL
  - mastiluliti (Vahtra HL LL);
  - õhuliinjuhe 3x AS-25 (mast 1 kuni 3), L=-214 m,
  - õhuliinjuhe 3x AS-25 (mast 7 kuni 8A), L=-218 m,
  - puitmast (KRE) 2 tk,
  - tugi (KRE) 2 tk,
  - puitmastid 3 tk,
  - puittugi 1 tk.
2. Kose HL
  - õhuliinjuhe 3x AS-50 (mast 115 kuni 2), L=-154 m,
  - õhuliinjuhe 3x AS-35 (mast 2 kuni 8), L=-848 m,
  - õhuliinjuhe 3x AS-50 (Kose LP suunas: mast 2 kuni 8), L=-638 m,
  - õhuliinjuhe 3x AS-35 (A/J Kõlitse suunas: mast 6/1 kuni 4), L=-332 m,
  - puitmast (KRE) 1 tk,
  - puittugi (KRE) 1 tk,
  - puitmastid 4 tk,
  - r/b mastid 13 tk,
  - r/b toed 8 tk,
  - r/b A-mast (jalanditega) 1 tk.
3. Juuristiku LP
4. Mutiku LP mastivõimsusluliti
5. Kose LP mastivõimsusluliti
6. Kõlitse KTPN alajaam

TINGMARGID  
 Demonteeritav 15 kV õhuliin ja seadmed.

|                  |   |           |  |                                  |
|------------------|---|-----------|--|----------------------------------|
| Tellijaja:       | elektrilevi   | enersense | Address: Energia 4, Pärnu, 80042                     | Kuupäev: jaan. 2026              |
| Töö nimetus:     | Tartu - Nõo ja Tartu - Rõhu 15 kV F rekonstrueerimine<br>Tööprojekt<br>IP9127 |           | Reg nr: 11445550                                     | Töö nr: IP9127                   |
| Joonise nimetus: | Demontaazi plaan  |           | Telefon: 5136891<br>e-mail: tarmo.laur@enersense.com | Joon nr: 008-2<br>Mõõtkava: (A3) |
|                  |   |           | Projekteerija: Tarmo Laur                            |                                  |