



ETTEKIRJUTUS

Valga

10.04.2017 nr 7.2-6.3/654

20.03.2017 toimunud paikvaatlusel Valga Avatud Noortekeskuse hoones aadressiga J. Kuperjanovi 9, Valga linn, Valga maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/836-2.

Päästeameti Lõuna päästekomando ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Kadi Roots, võtnud aluseks korralduse § 28 lg 1 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adreessile – Valga Linnavalitsus, Puiestee 8, Valga linn, Valga maakond – järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Paigaldada hoones evakuatsioonitrepikodade ja korruste vahele nõuetele vastavad tuletõkkeksed ning eraldada tagumine evakuatsioonitrepikoda põõningust, moodustades seeläbi evakuatsioonitrepikodadest ja korrustest omaette tuletõkkesektsioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Alus: „Tuleohutuse seadus“ § 5 lg 3 ja § 6 lg 1 vastavalt siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg 6 p 2 ja § 45 lg 1 ja lg 2 p 4 vastavalt § 55 lg 2.

„Tuleohutuse seadus“ § 5 lg 3 järgi tuleb ehitise kasutamisel tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

„Tuleohutuse seadus“ § 6 lg 1 järgi peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 12 lg 6 p 2 järgi hoone või selle osa kasutamist tarbeks lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks evakuatsioonitrepikoda.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 45 lg 1 järgi piiritletakse evakuatsioonitee nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik ohutult kasutada kogu evakuatsiooniaja jooksul.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 45 lg 2 p 4 järgi moodustatakse evakuatsioonitee

omaette tuletõkkeseksioonina.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisosstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Paikvaatlusel tuvastati, et Valga Avatud Noortekeskuse hoone on nõuete kohaselt seksioneerimata ning evakuatsioonitrepikodade ja korruste vahelised uksed ei ole tuletõkkeuksed. Samuti ei ole evakuatsioonitrepikodad terviklikud, ning ei täida oma otstarvet takistada suitsu- ja tule levikut ka muul viisil, kuna tagumine evakuatsioonitrepikoda on ühenduses pööninguga ja esimene evakuatsioonitrepikoda on korruste vahelisel alal akende äärtest ühenduses teiste ruumidega.

Arvestada tuleb, et tulekahju korral on tähtis, et inimesed pääseksid ehitisest välja võimalikult lihtsalt, kiirelt ning ohutult ning võimaliku tulekahju puhkemisel ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 600 (kuussada) eurot.**

2. Paigaldada hoone evakuatsiooniteele jäävatele ustele sulused, mis tagaks ohu korral nende seest poolt võtmata avatavuse ning võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6 ja § 6 lg 1; Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 48 lg 1 p 3 ja § 49 lg 1 vastavalt § 55 lg 2.

Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6 järgi on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Tuleohutuse seaduse § 6 lg 1 järgi peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 48 lg 1 p 3 järgi peab evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks olema pidevalt hõlpsasti avatav kõikidele kasutajatele.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 49 lg 1 järgi varustatakse evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutust, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisosstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut.

Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Paikvaatlusega tuvastati, et evakuatsiooni teele jäävad uksed ei ole varustatud seest poolt võtmeta avatavate sulustega.

Evakuatsiooniteel ja väljumisteel asuv lukustatud uks peab olema varustatud evakuatsioonisulusega, mis on pidevalt hõlpsasti avatav. Selline uks võib olla varustatud ka elektrilise evakuatsiooniseadega, mis avaneb hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tööle rakendumisel või ukse kõrval asuvast avariinupust. Igal hoones viibival inimesel peab olema võimalik evakuatsiooni- ja väljumisteel asuvat ust (s.h. evakuatsioonipääsu) ohu korral iseseisvalt ilma abivahendeid kasutamata võimalikult kiiresti avada ning hoonest evakueeruda. Raskesti avatavate evakuatsioonipääsude puhul võivad tulekahju korral ohtu sattuda inimeste elu ja tervis.

Täitmise tähtaeg: 30.06.2017. a.

Ettekirjutusega kaasneb sunnivahendi hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan „Tuleohutuse seaduse“ § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 300 (kolmsada) eurot.**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Danske Bank panga arvelduskontole nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “Valga Avatud Noortekeskuse 10.04.2017 ettekirjutus”.

Riigikassasiseste maksete korral kasutada Siseministeeriumi e-riigikassa kontot **2800082365** ja lühiviitenumbrit **10266**.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadi Roots
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Lõuna päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Valga Linnavalitsus, valgalv@valgalv.ee
- 2) Valga Avatud Noortekeskus, maarjamagi5@gmail.com