

Märjamaa metskond 21
50402:001:0410

Raiuda puud ja võsa - ca 1500 m².
Raiutud materjal käidelda
vastavalt RMK nõuetele.

Proj. 10 kV maakaabel:
181408; AL 3x120 mm²
(ÕL M9 - AJ "10663")
L= 846/870 m (trass/kaabel)

Maanteeamet planeeritav kogujätee.
Kaabli nõutav kaugus teeservast 10 m.

10,4m

M11

M10

10,0m

PEØ160; 750N
L= 6 m

Raiuda võsa - ca 300 m².
Raiutud materjal utiliseerida.

Ol. olev 10 kV õhuliini mast
M9: 11m; KL3; KRE
Kolmnurkraavers KT1.10 (Leku)

Proj. 10 kV kaablimast.
Ehitada maandus

16,8m

Ol. olev 10 kV õhuliin
AS-35; suund. Emise LP

Tänavavõrgu
50402:001:0701

Projekt:	AJ "Ringuta" F2 nõuetekohasus Ringuta küla, Märjamaa vald, Rapla maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr: IP4149-1		
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3K, 50408 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	Mikk Reiter	5348 2352	Mõõtkava	1:500	Leht
	Kontrollis	Aro Kivisild		Staadium	Tööprojekt	Lehti
					2	8