



PÄÄSTEAMET

Reelika Lapp
Eraisik
reelika.lapp@gmail.com

Teie 21.01.2025 nr 7.2-2.3/402

Meie 21.01.2025 nr 7.2-2.3/402-1

Vastus avaldusele

Austatud Reelika Lapp

Olite esitanud 18.01.2025 Ida Päästekeskusele avalduse seoses eramu Kivi tn 13, Toila vald okste ja lehtede põletamisega.

Oma avalduses toote välja, et naaber põletab tünnis oksa ja lehti ilma järelevalveta. Samuti juhite tähelepanu, et sädemeid lendab ja tule kustutamiseks pole vett ega tulekustutit valmis ning väga häiriv on ka sellest tekkiv suits. Eelmainitud olukord on Teie meelest murettekitav ja peate sellist naabri tegevust ohtlikuks.

Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor võttis 21.01.2025 Kivi tn 13, Toila eramu omanikuga ühendust ja selgitas tule tegemisel kehtivaid tuleohutusnõudeid. Omanik rääkis, et ta teeb tünnis lõket väga harva ja põletab enamjaolt ainult oksa ning kann veega on alati käepärast. Omanikule selgitatud, et lõket võib teha vähemalt 8m kaugusel hoonest, tuulevaikse ilmaga, ämber veega või aiavoolik peab olema kiiresti kättesaadav lõkke kõrval, põletada tohib ainult töötlemata puitu (lehed on soovitatav koguda komposti) ja lõkke peab olema pideva järelevalve all.

Kivi tn 13 omanikule lisaks jagatud infot, et küttekoldevälise tule tegemist reguleerib Tuleohutuse seadus, mis sätestab, et igal inimesel on kohustus järgida tuleohutusnõudeid.

Tuleohutuse seaduse § 3 lõiked 3 ja 8 sätestab, et inimene peab küttekoldevälise tule tegemisel tagama ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale ning rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid.

Tuleohutuse seaduse § 15 lõike 5 alusel kehtestatud määruse nr 18 § 2, § 3 ja § 5 kohaselt:

- tuleb küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel arvestada ümbruse ja ilmastikutingimuste mõju tuletegemise ohutusele (nt **lõket võib teha tuulevaikse ilmaga**)
- lõkkekoht peab asuma hoonest ja muust põlevmaterjalist **vähemalt kaheksa meetri kaugusel**
- lõkke tegemiseks tohib lõkkekohas kasutada üksnes **looduslikku töötlemata puitu**
- tule tegemise juures peab olema **piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid**, arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda (nt **ämber vähemalt 10 liitri veega, 6 kg tulekustuti või aiavoolik**)

- lõkke tegemisel **tuleb tagada pidev järelevalve**. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.

Seoses eelmainituga anname teada, et Teie poolt avalduses välja toodud Kivi tn 13 eramu omanik on küttekoldevälise tule tegemise tuleohutusnõuetest teadlik ja võib küttekoldeväliselt tuld teha, kui on tagatud kõik eelmainitud tuleohutusnõuded.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ingrid Mets

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Ida päästekeskus

Ingrid Mets

+372 53884224

ingrid.mets@paasteamet.ee