

From: Ere Kaaristu
Sent: 08 March 2023 14:27:33
To: eve.alas@gjensidige.ee
Cc:
Subject: Kahjujuhtum. RMK Karula RP külastuskeskus

Tere!
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) vara on kindlustatud Gjensidiges (ettevõtte varakindlustuse poliisi nr GJEEE1157957).

27. veebruaril avastas hommikul tööle tulnud töötaja, et liitpinge piirikud on elektrikapis läbi põlenud. See tekkis lumetormi tõttu, kui elektriliinides tekkis ülepinge.
Sellest tingituna said kahjustada Karula RP külastuskeskuse adminhoones (RMK kindlustusprogramm 2023, tabelis objekt nr 78) ruuter ja Karula RP külastuskeskuse majutushoones (RMK kindlustusprogramm 2023, tabelis objekt nr 79) maaküttepump ja tsirkulatsioonipumbad, mis enam tööle ei läinud.

Maakütte hooldaja OÜ Santex käis kohapeal kahju üle vaatamas, ning märkis, et maaküttepump ja tsirkulatsioonipumbad on läbi põlenud.

Kuna maaküttepump oli ainus hoonete kütteallikas, võttis RMK hinnapakkumise ning alustatud on paigaldustöödega.
Kui paigaldustööd on tehtud, esitab tööde tegija RMK-le vastava akti.

Kas sellest infost piisab, või on vaja veel mingeid dokumente lisada ?

Heade soovidega,
Ere Kaaristu
Kinnisvaraosakonna
kinnisvaralepingute spetsialist
528 5345