

Edasi vt.
Leht 8

Proj. raiutatav võsespuud; S= ca 1730 m²
Raiutatud materjalil loodusada kinnisturi ühile
ilgipäasetavasse kohta.

Proj. 10 kV maa kaabel:
KPL220166; AL 3x240 mm²
(AJ "Kaidi" - AJ13917)
L= 3595/3635 m (trass/kaabel)


PEØ160; 750N; L= 2542 m
- sügavusel >1,0 m (maapinnast)

Maantee teekaitsevöönd

Edasi vt.
Leht 10

Kokametsa
32502: 002: 0129

Koka
32502: 002: 0131



Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmise mikrotootjaks koos kaasneva investeringuga Udeva, Pätasvere, Lähvere ja Pänurme küla, Järva vald, Järva maakond		Tellijä: Enefit Connect OÜ
Joonis: Asendiplaan	Joonise nr: LR8234-1	
Projekteeris: Mikko Reiter	Tel. 5348 2362	
Kontrollis: Aro Kivisid	Mõõtkava: 1:500	Lehti: 9
	Staadium: Tööprojekt	22

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 1423135
Kokametsa küla, 3. 0412 1km
Järgneva 22