



TRANSPORDIAMET

Anija Vallavalitsus
anija@anija.ee
F. R. Kreutzwaldi tn 6
74307, Harju maakond, Anija vald,
Kehra linn

Teie 29.10.2024

Meie 30.10.2024 nr 7.1-2/24/17991-3

**Nõusoleku andmine Anija vald Voose küla
Tamme tee 2 kinnistu korterelamu
rekonstrueerimiseks**

Olete taotlenud Transpordiametilt nõusolekut Harju maakonnas Anija vallas Vooste külas Tamme kinnistu kortermaja rekonstrueerimiseks vastavalt Arhitektuuribüroo M.Laikask OÜ tööle nr 107-20-ML „Harju maakond Anija vald Voose küla Tamme 2 korterelamu rekonstrueerimise ehitusprojekt“.

Kinnistu (katastritunnus 14002:003:0052) asub riigitee nr 11137 Alavere-Voose tee km 10,48-10,53 kaitsevööndis.

Anname EhS § 70 lg 3 alusel nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt korterelamu rekonstrueerimise projektile.

Ehitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega:


1. Nõusolek ei laiene projektis näidatud olemasolevale reovete imbtunnelile, mis on imbtunneliks ümber ehitatud 2008.a. Imbtunnel jääb riigitee kaitsevööndisse, imbtunneli kuja 5m jääb täies ulatuses riigitee alusele katastriüksusele (14002:003:0114), mida ei ole Transpordiametiga kooskõlastatud. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3. Kirjas allpool toodud teevideo väljavõttelt kajastub imbtunneli negatiivse mõju avaldumine riigitee muldkehale, milleks on sõidutee mulde ja peenra niiskumine imbväljakuga piirnevas lõigus. Nõustume korteriühistu juhatuse liikme ettepanekuga täpsustada imbväljakuga seonduvat enne korterelamule kasutusteatise väljastamist. Oleme seisukohal, et imbväljaku mõju ei tohi ulatuda riigiteele ja vajadusel tuleb võtta imbväljaku omanikul kasutusele meetmed.
2. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu.
3. Vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette meetmed tee risustamise vältimiseks, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Krista Einama
peaspetsialist
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa 1: Asendiplaani joonis

Lisa 2: Väljavõte teevideost



Krista Einama
58627026, Krista.Einama@transpordiamet.ee