Vaade 5
M 1:500

Vaade 4

KM 6,26

KM 0,00

KM 0,09

KM 0,24

Olemasolev tõmmits tõsta ringi

MPL369561 Al 4G120 16/28 m
PVC Ø110 450 N 16 m

MPL445697 Al 4G120 246/253 m
PVC Ø110 450 N 118 m

Demonteerida EX 4x95 kokku ca 103 m

Demonteerida AJ Arula

Demonteerida AS-25 kokku ca 77 m

Olemasolev puitmast
asendada uues asukohas puitmasti ja toega
Mast: h=11 m, kl. 4, tan. im
Tugi: h=12 m, kl. 4, tan. im
Põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP9117-K3-3L3

KPL420861 Al 3x120 203/217 m
PVC Ø160 450 N 75 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 22 m
PVC Ø110 1250 N 22 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

Demonteerida AS-50 kokku ca 30 m

MPL369561 Al 4G120 181/186 m
PVC Ø110 450 N 75 m

MPL445696 Al 4G120 185/190 m
PVC Ø110 450 N 79 m

KPL420863 Al 3x120 175/189 m
PVC Ø160 450 N 69 m

Olemasolev r/b toega mast
asendada uue puitmasti ja toega
Mast: h=11 m, kl. 4, tan. im
Tugi: h=12 m, kl. 4, tan. im
Põhimõtteline paigutusjoonis
joonisel IP9117-K1-3L3

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 104 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-2

MPL445695 Al 4G120 16/28 m
PVC Ø110 450 N 16 m

Kinnine läbindamine
2xPVC Ø160 1250 N 106 m

AJ27119
KAJ630, 100 kVA
Paigaldus vastavalt
joonisele IP9117-K3-3L1

Kinnine läbindamine
3xPVC Ø110 1250 N 106 m

Mast aser

M151

Maantee kaitsevöönd

Vare

Arula vesiveski
63601:002:1452

Arula vesiveski
63601:002:1491

23175 Pühajärve-Pukamõisa tee
63601:002:2253

Luha
63601:002:2303

Kopli
63601:002:3131

63601:002:1491

63601:002:2155

63601:002:1061

63601:002:2363

0 25 50m

Tingmärke

- Proj. KP maakaabelliin
- Proj. MP maakaabelliin
- Proj. komplektalajaam
- Proj. kaitsetoru (1250 N) Puurimiskaevik
- Proj. puitmast toega
- Demonteeritav võrguelement
- Ol. olev KP õhuliin
- Ol. olev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Maantee kaitsevöönd

Projekt	Rõngu-Otepää 10 kV fiidri rekonstrueerimine Arula külas Otepää vallas Valgamaal (III etapp)				Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis: Asendiplaani vaade 5				Joonise nr: IP9117-K3-1
Projekteeris	K. Kangro		05.05.2026	+372 53045971	Mõõtkava: M 1:500
Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium:
Projektijuht					Keel: EST; Leht: 4; Lehti: 4