

Piret Kirjanen
Viimsi Vallavalitsus
piret.kirjanen@viimsivv.ee

Teie 08.12.2023

Meie 14.12.2023 nr 3-1.1/2023/7614

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Edastasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) Ehitisregistrist menetluse nr 405143 teate, millega palusite kooskõlastust tööprojekti „Sidekanalisatsiooni projekteerimine Krillimäe tee 2 // Viimsi metskond 79, Metsalille tee L1, Vardi tee L5, L6, L7, L8 , L9 Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa“ töö nr 23019 alusel ehitusloa väljastamiseks.

Ehitisregistris registreeritud ehitisteatise nr 2311201/26972 juurde lisatud projektdokumentatsiooni kohaselt planeeritakse RMK hallatavale kinnistule Viimsi metskond 79 (katastritunnus 89001:001:2510) paigaldada sidekanalisatsiooni multitoru suures osas kinnisel meetodil ja kaitsetorus.

RMK on tutvunud projekti materjalidega ning kooskõlastab tööprojekti „Sidekanalisatsiooni projekteerimine Krillimäe tee 2 // Viimsi metskond 79, Metsalille tee L1, Vardi tee L5, L6, L7, L8 , L9 Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa“ töö nr 23019 alusel ehitusloa väljastamise tingimusel, et **RMK haldusalasse kuuluval maal paigaldatakse kaabel kogu ulatuses vähemalt 1,0 m sügavusele. Ehitustööde käigus on keelatud kahjustada kasvavaid puid.**

Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Ida-Harjumaa metskonna poole e-posti aadressil ida-harjumaa@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raietööde korraldamiseks vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist.

Teatame, et sidepaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping sidepaigaldise ehitamiseks ja omaniseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee