



ELVA VALLAVALITSUS

Päästeamet
Lõuna päästekeskus
louna@rescue.ee

Teie 20.02.2023 nr 7.2-3.2/315-2
Meie 13.01.2023 nr 6-1/9-13
12.07.2023 nr 6-1/9-17

Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneeringu täiendavalt kooskõlastamiseks esitamine

Elva Vallavalitsus esitas Päästeametile 13.01.2023 kooskõlastamiseks Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on moodustada planeeringualal üksikelamukrundid, teenindavad tee ja tänava krundid ning haljasala ja virgestusmaa krundid.

Päästeamet keeldus detailplaneeringu kooskõlastamisest põhjendusel, et *planeeringuga kavandatud teed ei ole ringistatud. Umbtee võib olla maksimaalselt 150 m ning peab lõppema überpööramise võimalusega. Praegu algab umbtee Mündi tänavast ning ületab pikkuse osas 150 meetrit.*

Täiendavalt kooskõlastamiseks esitatud detailplaneeringu liikluskorralduse lahendust on täiendatud ning lisatud kõnnitee ühendus Mesika tänavaga läbi Veetilma maaüksuse, mis tuleb kuni planeeritud sõiduteeni rajada 3,5 m laiune ning 25 t kandevõimega ning mis on vajalik täiendavaks varujuurdepääsuks operatiivsõidukitele (põhijoonisel tähistatud „planeeritud operatiivsõidukite varutee“ tingmäärgiga).

Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel esitame Teile kooskõlastamiseks AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud detailplaneeringu (töö nr 21129DP3) „Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneering“.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Kertu Vuks
abivallavanem

Lisa: AB Artes Terrae OÜ töö nr 21129DP3 „Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneering“.

Maarika Uprus
527 1860
maarika.uprus@elva.ee