



PÄÄSTEAMET

Karel Tummeltau  
Saue Vallavalitsus  
info@sauevald.ee

Teie 25.11.2025 nr 5-1/2/2024-32

Meie 25.12.2025 nr 7.2-3.1/3096-3

**Laagri alevik Padula ja Metsa-Padula  
DP kooskõlastamine**

Austatud Karel Tummeltau

Päästeamet kooskõlastab Laagri alevik Padula ja Metsa-Padula esitatud detailplaneeringu koos täpsustustega:

- Esitatud detailplaneeringus lk27. „...nõuetele on vajalik normvooluhulk väliseks tulekustutamiseks 10 l/sek. 3 tunni jooksul“.
- Tagada tulekustutus- ja päästetööde teostamise võimalus. Projekteerimisel palun arvestada EVS 812-7:2018 punktiga 14.
- Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. (Sim määrus 10. § 6)

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kirill Nimtšuk  
Ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Põhja päästekeskus  
kirill.nimtsuk@paasteamet.ee