

Mätta tänav

Kontaktisik:
Tellimuse nr.:
Firma:
Kliendi nr.:

Kuupäev: 05.05.2023
Töötaja: Ott Oras



Sisukord

Mätta tänav	
Projekti tiitelleht	1
Sisukord	2
Valgustite arvu loend	3
Colibri 10 W 6 LEDs CL 010 730 L22 A006_Bin-N6_TH	
Valgustite andmetabel	4
Välisistseen 1	
Valede värvide esitamine	5
Välispinnad	
Põrandaelement 1	
Pind 1	
Isoliinid (E)	6




Elsaro OÜ

Töötleja Ott Oras
Telefon
Faks
e-post

Mätta tänav / Valgustite arvu loend

5 Tükki Colibri 10 W 6 LEDs CL 010 730 L22 A006_Bin-N6_TH
Artikli nr.: Colibri 10 W 6 LEDs
Valgusvoog (Valgusti): 1169 lm
Valgusvoog (Lambid): 1169 lm
Valgusti võimsus: 10.0 W
Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux kood: 34 68 95 100 100
Varustatus: 1 x 6 LEDs bin N6 (Parandustegur 1.000).

Valgusti pilti vaadake
palun meie
valgustikataloogist.






Elsaro OÜ

Töötaja Ott Oras
Telefon
Faks
e-post

Colibri 10 W 6 LEDs CL 010 730 L22 A006_Bin-N6_TH / Valgustite andmetabel

Helendus 1:

Valgusti pilti vaadake palun meie valgustikataloogist.





Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux kood: 34 68 95 100 100

Puuduvate sümmeetriaomaduste tõttu ei saa selle
valgusti kohta UGR-tabelit esitada.



Välisistseen 1 / Valede värvide esitamine




lx



Elsaro OÜ


Töötleja Ott Oras
Telefon
Faks
e-post

Välisistseen 1 / Põrandaelement 1 / Pind 1 / Isoliinid (E)



Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 750

Pinna asukoht välisistseenil:
Markeeritud punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Raster: 128 x 128 punkti

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
3.62	0.31	10	0.085	0.030