

NIMETUS/PARAMEETRID


- (1) Kummikompensaator DN200
 - (2) PE el.keevis kaelus äärikuga 225mmxDN200
 - (3) PE el.keevis muhv 225mm
 - (4) PE100 põlv 90° 225mm
 - (5) PE100 kolmik 225mm
 - (6) PE el.keevis põlv 90° 225mm
 - (7) Maapealne kuivhüdrant DN200; ühendus Storz 5"
 - (8) Imisõel
 - (9) Teeninduspüstak d=600mm
 - (10) Soojustuskaas d=600mm
 - (11) Luuk d=600mm
 - (12) Õhutustoru d=110mm
 - (13) Ankurdusplokk 2500x400x600mm
 - (14) Ankurdusrihm 50mm, katkemiskoormus min 4,8T
 - (15) Killustik fr 8–16mm
 - (16) Mahuti 54m³ (d=2,5m, L≈11,5m)
 - (17) El.keevis põlv 45° 225mm
 - (18) Teenindusredel
- Muud tarvikud:
 Äärikutihend DN200
 Komplekt (poldid, mutrid, seibid) DN200äärikutele
 Toru PE100 225mm PN10 SDR17

KOGUS

- 2tk (EPDM kumm, tsingitud teras)
- 3tk (PE)
- 5tk (PE)
- 1tk (PE)
- 1tk (PE)
- 1tk (PE)
- 1tk (PE, PU, AISI304)
- 2tk (klaasplast)
- 2tk (klaasplast)
- 2tk (vahtpolüstüreen)
- 2tk (klaasplast)
- 2tk (PVC)
- 16tk (raudbetoon)
- 16tk (polüester)
- 285m³
- 2tk (klaasplast)
- 2tk (PE)
- 2tk (alumiinium)
- 5tk
- 5tk (tsingitud teras)
- ~9m (PE)

Märkused:

1. Kaeviku mõõtmed võivad varieeruda sõltuvalt pinnasetingimustest ja mahuti mõõtmetest
2. Ühikuta mõõdud meetrites, kõrgused EH2000 süsteemis

			TÖÖ NIMI				
RUILA K, SAUE V, HARJU MK			RUILA PAISU ASENDAMINE TEHISKÄRESTIKUGA				
OBJEKTI ASUKOHT			JOONISE NIMI		TÖÖ NUMBER		STADIUM
RUILA K, SAUE V, HARJU MK			TULETÕRJEVEE MAHUTI		2022045		TP
KOOSTAS			LÕIKED JA VAADE		TÄHIS	VERSION	JOONIS
TAAVI LULLA			TO-5-02		v01		5/6
KONTROLLIS			MEELIS VIIRMA		M 1:100		12.2022
RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS			FORMAAT		A3		