



## TERVISEAMET

Kuusalu Vallavalitsus  
edastatud läbi ehitisregistri

26.02.2024 nr 9.3-1/24/2147-2

### Vastus kasutusloa taotlusele nr 2311371/11792

Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) esitas ehitisregistri kaudu Terviseametile (edaspidi amet) [ehitusseadustiku § 127](#) lõike 2 kohaselt puurkaevule kasutusloa taotluse nr 2311371/11792 (edaspidi taotlus), menetluses nr 389158. Eelnimetatud ehitusseadustiku paragrahvi kohaselt kooskõlastab amet ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotluse juhul kui puurkaevust võetav vesi ei avalda pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusloa taotletakse Leegiranna veetöötlusjaamas asuvale puurkaevule katastrinumbriga 22989, mis avab Kambriumi-Vendi põhjaveekihti. Puurkaev asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Sõitme külas Leegiranna tee 12 (35201:002:0686) territooriumil. Puurkaev on mõeldud Leegiranna ühisveevärgi veega varustamiseks.

[Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsiks. Sama paragrahvi lg 1 p 5 kohaselt, kui käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ühisveevärgi puurkaev avab Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi põhjaveekihi, tuleb lisaks käesoleva lõike punktis 3 nõutud veeproovidele võtta veeproovid lisa 4 punktis 5.6 nimetatud näitajate analüüsiks.

Puurkaevust nr 22989 võetud proovide katseprotokollide kohaselt ületas põhjavee raua sisaldus 1200 µg/l joogivee kvaliteedi piirnormi 200 µg/l. Veetöötlusjaamas on ette nähtud filtrid mangaani ja raua ärafilter. Veetöötlusjaamast väljuvast veest teostatud joogivee proovides vastab joogivesi sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ §-de 4–6 nõuetele.

Määruse nr 43 lisa 4 punktis 5.4 väljatoodud füüsikalise-keemiliste näitajate „baarium“ ja „fenoolsed ühendid“ tulemusi ei ole ametile esitatud. Samuti ei ole ametile esitatud puurkaevu nr 22989 radioloogiliste näitajate tulemusi.

**Amet palub taotlust täiendada Leegiranna veetöötlusjaama puurkaevust määratud määruse nr 43 lisa 4 punktis 5.6 nimetatud radioloogiliste näitajate tulemustega ning ka punktis 5.4 nimetatud füüsikalise-keemiliste näitajate „baarium“ ja „fenoolsed ühendid“ tulemustega. Kui parameetri kontrollväärtus ületab 0.10 mSv, siis palub amet tulemusele lisada joogivee radioloogilise mõju hinnangu tervisele. Amet ei kooskõlasta hetkel kasutusloa taotlust.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Liis Lilleallik  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

+372 794 3500  
[liis.lilleallik@terviseamet.ee](mailto:liis.lilleallik@terviseamet.ee)