



AKT nr. PP51/HEL – 06.2024VL-02

Tallinn

akti täitmise kuupäev: 30.06.2024.a

Objekt: Korterihooned Paepargi

Aadress: Paepargi 51, Tallinn, 11414

Süsteem: Helindussüsteem

HOOLDUSLEPING nr. 2018

Hooldusakt on 2 lehes.

OÜ FIRETEK,

1. Tulekustutussüsteemide hooldusspetsialist V.Lizunov ja N. Zabrodin teostasid **Paepargi 51 korterihoones** helindussüsteemile **Kvartaalse hoolduse**, teostatud süsteemi seadmetele kontroll ja katsetustööd vastavalt hoolduslepingule.

2. Kontrollitud osad:

Seadmed:	Kontroll tulemus:	Märkused:
Ohuklassi hindamine, ruumide muutus jne	Korras	Puudub
Võimendi, abifunktsioonide kontroll	Korras	Korras
Kõlarite tööolek	Korras	Puudub
Mikrofon master	Korras	Puudub
Kõlari ahelate veasignaali kontroll	Korras	Puudub
Reservoiteakud, mahtuvuste mõõtmine	Korras	Puudub
Akude laadimispinge mõõtmine	Korras	Puudub
ATS häire korral teavitus (Evakuatsioon)	Korras	Kontrollitud koos ATS häirega
Kõlarite Helitugevuse visuaalne kontroll	Korras	Puudub
Helindussüsteemi kõikide komponendite kontroll	Korras	Puudub
Kaablite ühenduste visuaalne kontroll	Korras	Puudub
Helindussüsteemi RACKI puhastus.	Korras	Puudub

3. lisaks kontrollivale;

- * Teostatud kõikide kaabliühenduste kontroll;
- * Kontrollitud kõik ahelad, kõlarite tööolek ja rikketest;
- * Ohuklassi hindamine, ruumide planeeringu muudatused (puuduvad);
- * Projektdokumentatsiooni ülevaatus, helindussüsteemi tööalgoritmi kontroll.

4. Hooldustööd teostati 14.06.2024.a kuupäeval.

OÜ FIREtek
Reg.nr. 10642260
Pae 21 TALLINN 11415

Tel: +372 6024550
GSM: +372 55535000
e-post: firetek@firetek.ee

Swedbank kood 767
EE862200221013989395
KMKREE100597390



5. Süsteemi kontrollimise käigus **avastatud puudused:**

puudused ei ole avastatud.

6. **Hoolduse tulemus:** Helindussüsteem on töökorras ja valveolekus.

7. Detailne tööde reglement ja kontrollimise tulemused toodud
“HELINDUSSÜSTEEMI HOOLDUSPÄEVIKUS“.

8. **Järgmine kontroll ja hooldus:** September 2024.a

Tellija:

KÜ Paepargi 51
Jevgeni Lvov, PP 51 Juhatus

Tööde teostajad:

OÜ FIRETEK
V. Lizunov, N. Zabrodin, hooldusspetsialistid

