



Tingmärke

- Projekteeritud komplektalaam
- Projekteeritud MP maakaabeliliin
- Projekteeritud KP maakaabeliliin
- Projekteeritud katsetoru (1250 N)
- Projekteeritud katsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Raadamisala

- Olev MP õhuliin
- Olev MP kaabel
- Olev gaasitorustik
- Olev sidekanalisatsioon
- Olev sildakaabel
- Olev KP kaabel
- Katastrüksuse piir

Märkused:

- Enitusdood toimuvad teade nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 katisevõrdis ja teemaal.
- Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
- Kaabli vähim sügavus mulde niivast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:

1. Geolus - Kivilanuk OU (lööb nr. 10385G) 07.2023

Projekti Rääpna-Leevaku 10 KV fildri rekonstrueerimine Rääpna vallas Põlvamaal (II etapp)

Kõrgused EH2000 süsteemis

Joonis nr.	Joonise nr.	Tallaja
Asendiplaani vaated 5-7	IP6203-K2-1	Enerfit Connect OÜ

Joonis	Projekteeris	Kontrollis	Projektsuhtis	Mõeldava	Sihtumise	Kaali	EST
K. Kangro	K. Kangro	K. Kangro		M 1:500		4	12

LEONHARD WEISS OÜ
 Leonhard Weiss OÜ
 E-post: estonia@leonhard-weiss.com
 Telefon: +372 601 2285
 Registratsioon: 12083348