Vaade 8

ELA102, H= 4,47
Sügavus pinnasest 1,6 m
Puurimiskaevik
Riigitee 19110 km 5,45
RV-3
Kinnine läbindamine
Toru 1250N, Ø160, L=16 m
Liiklusmärk!
Kaabli paigaldussügavus
min 2 m pinnasest.
Kinnine läbindamine
Toru 1250N, Ø160, L=186 m
R6500
Puurimiskaevik
Riigitee nr 19110 kaitsevöönd
Bussipeatus "Kotimäe"
Elasti
Postkastid
16 m
2,1 m
6,3 m
0,6 m
R7500
Pinn 6,17
Mihkli
15905:004:0019
19110 Lindi-Liu-Järve tee
15905:004:0295
Kinnine läbindamine
Toru 1250N, Ø160, L=200 m
Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

Vaade 9

Kinnine läbindamine
Toru 1250N, Ø160, L=200 m
Mihkliaasa
15905:004:0373
Mihkli-Kase
15905:004:0374
Mihkli-Loigu
15905:004:0375
Mihkli-Kraavi
15905:004:0376
Kaabli paigaldussügavus
min 1 m truubi põhjast.
Mihkli-Tiigi
15905:004:0377
Riigitee 19110 km 5,84
3x240+35Cu, KPL218747
ø500 bet
K03100110
Rummu
15905:004:0294
Etapp 3
AJ13842
1VM630
ø400 PI
Kaugus truubist < 2 m.
Kaabli paigaldussügavus
min 1 m truubi põhjast.
Toru 1250N, Ø160, L=3 m
Kiigemäe tee
Marksa tee
Riigitee 19110 km
Kinnine läbindamine 4 toru
2x Toru 1250N, Ø160, L=15 m
2x Toru 1250N, Ø110, L=15 m
Puurimiskaevikud
004:0822

Projekt	**Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp 2**				Tellija	**Enefit Connect OÜ**
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis	**Asendiplaani vaated 8-9**			Joonise nr	**LR7190, IP5503-1**
	Projekteeris	**Tõnu Heinmets**		03.2023	+372 55634332	Mõõtkava 1:500
	Kontrollis					Staadium Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST / Leht 5 / Lehti 6