



MURU	
KASVUPINNAS (märkus 4)	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.96, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

MÄRKUSED:

- Kaablite paigaldamisel juhinduda Kose valla kaevetööde eeskirjast (Kose Vallavolikogu määrus nr 103, 25.veebruari 2021.a.). Ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmel.
- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmel, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmel.
- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisaldada huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmel ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiiri ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
- Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
- Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.

TINGMÄRGID:

- Taastatav haljasala, 54m²
- Kaeviku tsoon

Töö nimetus: Liivakunurga kinnistu elektrivarustus				Objekti aadress: Paunküla metskond 3, 4, 11207 Paunküla-Vetla tee, Liivakunurga, Laane küla, Leistu küla, Kose vald, Harju maakond			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: KATETE TAASTAMISE PLAAN, RISTLÕIGE			
Kontrollis	A. Mazina	01.10.25		OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee			
Koostas	A. Mazina	01.10.25					
Töö nr: PL24-20-77		Stadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: TL-5	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL242077_TP_EL-4-02_TL-5-Taastamine.dwg	
							Leht: 9/12