



PÄÄSTEAMET

Kaido Koppel
Pärnu Linnavalitsus
linnaavalitsus@parnu.ee

Teie 06.06.2023 nr 8-4/2090/2023-25

Meie 20.06.2023 nr 7.2-3.4/397-3

**Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu
detailplaneeringu koostööstamise
keeldumine.**

Austatud Kaido Koppel

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästkeskus koostööstamise andmisest Arhitekt Reet Olev poolt koostatud töö nr 202111 Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Kalli mnt 2c maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Välise kustutusvee kaugus ei ole koostööstas Siseministri määrmes nr 10 „Veevõtuko ha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas.
2. Määramata EVS 812-5:2014 Tabel 4 ja tabel 5 kohased kujud.
3. Selleks, et hinnata, kas tegemist on Kemikaaliseaduse §21 lg 3 alusel C-kategooria ettevõttega, on vajalik esitada planeeritavate kemikaalide kogused. Käesoleva seletuskirja põhjal on esmane hinnang, et ei planeerida ohtlikku ettevõtet, sest gaasi ei ole ettenähtud ning ohtlikku kategooria bensiini alammäär on 100 tonni (MTM määrmes 10 lisa 1 tabel 2 p 34a).

Päästeameti Lääne päästkeskuse koostööstamise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästkeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee