



PÄÄSTEAMET

Tamar Oja
Valio Eesti AS
Tamar.Oja@valio.ee

Teie 10.02.2026

Meie 22.02.2026 nr 7.2-2.2/1097-2

Vastuskiri

Austatud Tamar Oja

Esitasite Lõuna päästkeskusele taotluse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate Häirekeskusesse edastamise jätkamiseks. Valio Eesti AS Võru Juustutööstuse Pikk 23, Võru linnas asuvates ehitises toimuvad tegevused ei vasta kriteeriumitele, et jätkata tulekahjuteadete edastamist Häirekeskusesse.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ lisa 2 (ehitised, kus tuleb edastada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated Häirekeskusesse).

Kriteeriumitele vastavad suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete tööstushooned, mis kuuluvad 2. või 3. tuleohuklassi ja milles on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö- või tehnoloogilised protsessid või kus hoiustatakse üle 50 tonni ammoniaaki või üle kümne tonni kloori.

Samuti ei kuulu ehitised erandite loetellu - ehitised, mille puhul Päästeamet saab kaaluda tulekahjuteadete jätkuvat edastust Häirekeskusesse, on suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte ehitis, kui selle ettevõtte ohualasse jääb elamupiirkond.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marek Kärsin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337329
marek.karsin@paasteamet.ee