



- Märkused:
- Kaabli paigaldussügavus Transpordiametile kuuluva asfalteeritud sõidutee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.
  - Kaabli min. paigaldussügavus kraavipõhjust 1 m.
  - Ristuva kaabli puhas vahe sidetrassist min. 0,5 m.

Asukoht: Kutikse, Kaberla küla, Kuusalu vald, Harju maakond						
Tellija: Elektrilevi OÜ						KH Energia-Konsult AS Laki 13, 12915 Tallinn Tel. +372 659 8970
Töö nr.: LC5334				STADIUM	JOONIS	LEHTI
				TP	EL-6-02	2/2
Formaat: ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM)						
Koopäev: 07.07.2026				Mõõtkaava: 1:100		

AMET	NIMI	ALLKIRI	P/K/A	Projekt nimi: Liitumine madalpingel - Kutikse
Kontrollija	J. Puntussov		07.07.2026	
Projekteerija	T.R.Siitan		07.07.2026	
Faili nimi	LC5334_TP_EL-4-01-asendiplaan.dwg			
Vastutav spetsialist	J. Puntussov			

Joonis: Lõikejoonis B-B