



MAA- JA RUUMIAMET

Kaarel Kaine
Transpordiamet
maantee@transpordiamet.ee

08.09.2026 nr 6-3/26/11148-3

Vastuskiri riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 168,1-169,45 asuva Kirepi lõigu ümberehitamiseks ehitusloa menetlusse kaasamisele

Maa- ja Ruumiametile (edaspidi ka MaRu) on Transpordiameti poolt 25.08.2026 esitatud kooskõlastamiseks „Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 168,1-169,45 asuva Kirepi lõigu ümberehitamise ehitusprojekt“ (põhiprojekt, töö nr 3060), tee ehitusloa eelnõu ja sellega seotud dokumendid. Projektis kirjeldatud ehitustegevused toimuvad osaliselt drenaažkuivendusega Sika (maaparandussüsteemi/ehitise kood 3102150060050/001) maaparandusehitise maa-alal.

Oleme esitatud dokumendid läbi vaadanud ning leiame, et Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakonna poolse kooskõlastuse andmiseks vajab projekt täiendamist.

Projekti seletuskirja ja joonistele tuleb lisada informatsioon projektalal asuva maaparandussüsteemi ja selle rajatiste kohta, kajastada tuleb planeeritavate ehitustööde mõju maaparandusehitistele. Määrata meetmed maaparandussüsteemi ja selle rajatiste kaitseks ehitustööde ajal ning taastamismeetmed nende juhusliku vigastamise korral.

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee katastriüksuselt (tunnus 69403:002:0017) suunaga Alliku katastriüksusele (tunnus 69403:002:0312) saab kraavikaevust (Sika maaparandusehitise teostusjoonisel märgitud KK-S) alguse 200 mm läbimõõduga drenaažikollektor, mis ei tohi saada kaevetööde käigus juhuslikult vigastatud. Praeguse projekti kohaselt on antud kollektori kohale planeeritud veeviimar / uus kraav ning ei ole teada, mida planeeritakse eelnimetatud drenaažikollektori või olemasoleva kraavikaevuga. Kui Transpordiameti hinnangul ei ole kraavikaevu edasine toimimine vajalik, tuleb olemasolev drenaažikollektor sulgeda nõuetekohaselt viisil, mis välistab pinnase ja setete kandumise kollektoris ja tagab allesjääva drenaažisüsteemi toimivuse.

Drenaažikollektori nõuetekohase sulgemise tehnilise lahenduse projekteerimiseks ja tövõtete määramiseks tuleb kaasata maaparandusalal pädev spetsialist, kes on kantud Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registrisse (MATER, <https://portaal.agri.ee/avalik/#!/maaparandus/mater>).

Kooskõlastuse saamiseks esitada täiendatud dokumendid Maa- ja Ruumiameti maaparanduse osakonnale aadressil maaruum@maaruum.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maris Kangur

peaspetsialist

Maaparanduse kooskõlastuste büroo

Maris Kangur
53523404 maris.kangur@maaruum.ee