

Hr Ivo Rohula
Stromtec OÜ
ivo@stromtec.ee

Teie 29.12.2022

Meie 29.12.2022 nr 3-1.1/2022/6190

RMK tingimuslik kooskõlastus fiidri rekonstrueerimise projektile IP4932

Austatud Ivo Rohula

Esitasite Riigimetsa Majandamise Keskusele kooskõlastuse saamiseks projektlahenduse IP4932 fiidri rekonstrueerimine ja maakaabli projekteerimine Kodila külas Rapla vallas Rapla maakonnas RMK haldusala maaüksusel Vardi metskond 43 (66901:004:0020).

RMK on tutvunud esitatud materjalidega.

RMK esitas 24.10.2022 kirjaga nr 3-1.1/2022/5656 tingimuseteks, et riigimetsamaal paiknevad kaablid peavad olema paigaldatud sellise tehnilise lahendusega, mis võimaldab kaabli trassil ja selle kaitsevööndis teostada täiendava kooskõlastuseta kõiki metsamajanduslikke töid, sealhulgas ladustada metsamaterjali ja liikuda täislastis koormatraktoriga.

Kooskõlastame projekti järgmistel tingimustel:

Elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sealjuures võtab elektripaigaldise omanik lepinguga kohustuse, mitte teha kinnisasja valdajale edaspidi mistahes takistusi metsamajanduslike tööde teostamiseks, samuti ei nõuta kinnisasja valdajalt igakordset kooskõlastust tööde teostamiseks ja metsamaterjali ladustamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis, välja arvatud kaevetööd sügavusega üle 30 cm. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Maakaabel paigaldatakse kogu pikkuses maa sisse selliselt, et seda ei ohustaks üle maakaabli sõitev täislastis koormatraktor ega puude ladustamine maakaablile. Projektis on maakaabel 1,2 meetri sügavusel ja kaitsetorus, eeldame heauskselt, et see on piisav.

Maakaablit ei paigaldata RMK maa sisse kaugemale kui üks meeter RMK katastri piirist.

Kõiksugu liini- ja kaablijäägid koristatakse ja ehituse või ekspluatatsiooni käigus tekkinud pinnasekahjustused tasandatakse.

Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Edela regiooni poole, raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raietööde korraldamiseks, vähemalt kaks kuud enne

ehitustöödega alustamist. Raadamise vajadusel käesoleva projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala dwg. formaadis failiga (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid või raiutavad puud peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Emberg
RMK Raplamaa metsaülem