



PÄÄSTEAMET

Signe Rõngas
Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 18.08.2023 nr 6-2.1/1886-2

Meie 04.09.2023 nr 7.2-3.4/3796-5

**Lauka tee 4, 6, Tehnika tn 5, 7
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine.**

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Optimal Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 511 Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Lauka tee 4,6, Tehnika tn 5 ja 7 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Tehnovõrkude plaanil on märgitud umbtee lõpus pöörderaadiuseks 10m. Vastavalt EVS 812-7:2018 Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi.

2. Tehnovõrkude plaanile on märgitud planeeritav tuletõrje hüdrandi asukoht. Ei selgu hüdrandi nõuetekohane kaugus planeeritavatest hoonetest. Vastavalt määrus 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ § 6. Veevõtukoha kaugus ehitisest ja asukoht (2) Veevõtukoha kaugus ehitisest mõõdetakse mööda päästetehnikaga sõidetavaid teid. (3) Veevõtukoht peab paiknema hoone kaugeimast sissepääsust või rajatise kaugeimast ligipääsetavast punktist kuni 200 meetri kaugusel.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Ots
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lääne päästekeskus

Jaanus Ots
+372 4549762
jaanus.ots@rescue.ee