



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud: {accessRestrictionBeginDate}

Kehtib kuni: {accessRestrictionEndDate}

Alus: {accessRestrictionReason}

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Erika Joonas
Setomaa Vallavalitsus
vald@setomaa.ee

Teie 09.03.2026 nr 7-5/436

Meie 09.03.2026 nr 7.2-3.2/1719-1

Värskas alevikus Laane detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Alari Nahkur kooskõlastamast Võru maakonnas Värskas alevikus Laane detailplaneeringu kooskõlastamisest järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Seletuskirjas on viidatud ühele olemasolevale veevõtukohale. Tuletõrjeveevarustuse tagamine ei ole võimalik planeeringuala vahetus läheduses olemasolevast tuletõrje veevõtukohast Pikk tänav 13 katastriüksuselt, sest selle kaugus osadest planeeritavatest hoonetest on suurem lubatust. Näidata ära koos kaugustega hoonetest planeeritav täiendav veevõtukoht vooluhulkadega arvestades planeeritavate hoonete eripõlemiskoormuseid.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Setomaa Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alari Nahkur
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Lõuna päästkeskus

+372 7 337 337
alari.nahkur@paasteamet.ee