



PÄÄSTEAMET

Märjamaa Vallavalitsus
marjamaa@marjamaa.ee

Teie 12.06.2026 nr 7-1.5/1791-1

Meie 08.07.2026 nr 7.2-3.4/4152-2

**Märjamaa valla eriplaneeringu asukoha
eelvaliku eelnõu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise esimese etapi
aruandele kooskõlastamata jätmine**

Päästeamet on senises tuuleparkide planeerimise menetluses lähtunud alljärgnevast:

Tulekustutuseks on ette nähtud tuletõrje veevõtukohad minimaalse mahuga 500 m³. Tuletõrje veevõtukohad paiknevad rajatavate teenindusteede ääres, millelt on tehtud 15 m raadiusega mahaõidud. Igast elektrituulikust tuletõrje veevõtukohani on tagatud Päästeameti poolt lubatud maksimaalne kaugus 3 km.

Alus: TuoS §23 lg 2

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik-Sau
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee