


## KESKKONNAPROJEKT OÜ TINGMÄRGID

- Projekteeritud veetrass
- Projekteeritud kanalisatsioonitrass
- Projekteeritud survekanalisatsioonitrass

## TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj kaablikaitsetoru
- Proj. maanduspaigaldis



x= 6521000  
y= 671050

x= 6521000  
y= 671100

1-kohaline liitumiskilp sokil LK231535.  
Teeninduskülg ehitada sõidutee poole.  
Reservtoru ulatusega 2 m kilbi seinast ja kaabli ots tuua maa peale.  
Kõrgusmärk 32,95m.  
Kilbi kõrgus 0,9m.

M3 - LK231535  
MPL431477 AXPk 4G25  
L=33 m (trass)/45 m  
Kaitsetoru D110

Trassipuhastus 21m<sup>2</sup>

C-D  
Toru 450N  
h=-0,7m  
L=16m


B-C puurimismeetod R-1  
Toru 1250N  
L=10m

Enne ehitustöid selgitada välja veetrassi sügavus

A-B  
Toru 1250N  
h=-1,2m  
L=7m

65701:002:0007  
Sõpruse tn 95

65701:002:0691  
Sõpruse tn 92



### Märkused:

- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 478671.
- Projekt on koostatud Enersense AS digitaliseeritud geolusele töö nr. 240828G2 (24.08.2024) kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97 ning Keskkonnaprojekt OÜ asendiplaanile töö nr 3348 (09.04.2024) kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellijaja:

**Elektrilevi OÜ**



Address: Lootuse 6 Össu küla  
Kambja vald Tartumaa  
61713

Reg nr: 11445550  
Telefon: 59194472  
e-mail: mariliis.kartau@enersense.com

Projekteerija: Mariliis Kartau

Kontrollija: Siim Holtsmann

Kuupäev: 13.09.2024

Töö nr: LC2092

Joonise nr: 01

Mõõtkava: M 1:500

Töö nimetus:

Sassinanna kinnistu liitumine elektrivõrguga, Kasepää küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond

Joonise nimetus:

ASENDIPLAAN

Muudatus: Ver 1