

## MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

	Materjali nimetus	Ühik	Kogus	Varuga
	<b>0,4 Kv õhuliin</b>			
1	Rippkaabel EX-4x95	m	32	35
2	Kaabli otsmuhv	tk	6	6
3	Tähistused	kompl	3	3
4	Kaabli kinnitus mastil	kompl	3	3
5	Masti konks SOT21	tk	3	3
4	Lõpukinnitusklamber	tk	3	3
	<b>MAJ</b>			
1	Immutatud "Tanalith-E" puitmast L-11m, kl.3	tk	1	1
2	Immutatud "Tanalith-E" puitmast L-9m, kl.3	tk	1	1
3	Masti müts SP19	tk	1	1
4	Tõmmitsa kinnituskomplekt Fe25	tk	2	2
5	Jõutransformaator 160kVA,21(10,5)0,41 kV	kompl	1	1
6	Lahkkaitsmed L33G-20/GGP/UF 10	kompl	1	1
7	Lahkkaitsmealus kinnitusega puitmastile	tk	1	1
8	Lahkkaitsme sular 10A	tk	3	3
9	Trafo klemmilatt PSS 10	tk	3	3
10	Trafo latiklemm KG23	tk	3	3
11	Trafotarind SH212	tk	1	1
12	Mastitarind JTO24	tk	1	1
13	Liigpingepiirik KP osas	tk	3	3
14	Juhe SAX-50mm <sup>2</sup>	m	9	9
15	Traavers SH70+SH71	tk	1	1
16	Tõmbeisolaator SDI 50	tk	3	3
17	Ühendusklemmid SL11.11	tk	3	3
18	Mastilüliti SZ-160.3/100A	kompl	2	2
19	Mastilüliti SZ-160.3/50A	kompl	1	1
20	Maandusklemm alusega SM2.24+PSS116	tk	1	1
21	Kaabel AXPk 4x150	m	5	6
22	MP kaabli otsamuhv	tk	2	2
23	Latiklemm KG18	tk	3	3
24	Mastilüliti tähised	kompl	2	2
25	Maandusjuhi katte mastil	m	2	2