




ETTEVAATUST! Ristumine kaugkütte trassiga R
Kaevetööd lahtisel meetodil! Kaabel paigaldada
kaugküttetrassi alt - kaabli kõrgus 61,10
kaugküttetrassi peale ca 61,55 (EH2000

ETTEVAATUST! Ristumine kaugkütte trassiga R3
Kaevetööd lahtisel meetodil! Kaabel paigaldada
kaugküttetrassi alt - kaabli kõrgus 61,15,
kaugküttetrassi peale ca 61,62 (EH2000)

ETTEVAATUST! Ristumine kaugkütte trassiga R
 Kaevetööd lahtisel meetodil! Kaabel paigaldada
 kaugküttetrassi alt - kaabli kõrgus 60,95,
 kaugküttetrassi peale ca 61,35 (EH2000)

Projekteeritud jaotuskiip JK70336 ja 2-kohaline
liitumiskip LK235225,
Kilbid komplekteerida vastavalt skeemile EL-2.
Kilbi ukse avanemise suund tee suunas.
Kilbile ehitada ühine maandus!
Planeeritud maapinna kõrgus $\pm 0,00=62,20$

Olemasolev alajaam AJ12388.
Alajaama paigaldada täiendav uus 400A
jadavinnak - F7. Vinnakusse paigaldada
sulavkaitsmed 250A.

ETTEVAATUST! Ristumine kaugkütte trassiga R2
 Kaevetööd lahtisel meetodil! Kaabel paigaldada
 kaugküttetrassi pealt - kaabli kõrgus 61,34,
 kaugküttetrassi peale ca 60,79 (EH2000)

Projekteeritud liitumiskilp LK235225 Kiriku tn 5 ja Kiriku tn 7
kinnistute tarvis:
1 arvesti Kiriku tn 7 tarbeks, PK 3x50A, P2P, EIC:38ZEE-00803283-J
1 arvesti Kiriku tn 5 tarbeks, PK 3x50A, P2P, EIC:38ZEE-00803493-5

Projekteeritud m/p maakaabel AXPK 4G240 (JK70336 - LK235226),
 $L_{trass}=130m$ ($L_{kaabel}=135m$), nr. MPL437852, kaabel D110 PVC 750N
 kaabliorustu. Kaabliteliga ühises kaevikus (AJ12388 kuni LK235226)
 ette nähtud paigaldada 2x2D160 750N reservtoru kogu trassi ulatuses
 $L_{trass}=315m$ (IP7506 mahus)








ETTEVAATUST! Ristumine kaugkütte trassiga R5
Kaevetööd lahtisel meetodil! Kaabel paigaldada
kaugküttetrassi alt - kaabli kõrgus 60,95,
kaugküttetrassi peale ca 61.35 (EH2000)

ETTEVAATUST! Ristumine kaugkütte trassiga R6
Kaevetööd lahtisel meetodil! Kaabel paigaldada
kaugküttetrassi alt - kaabli kõrgus 59,65,
kaugküttetrassi peale ca 60,07 (EH2000)

Projekteeritud 4-kohaline liitumiskilp LK235226
Kilbid komplekteerida vastavalt skeemile EL-_.
Kilbi ukse avanemise suund tee suunas.
Kilbile ehitada maandus ja

Projekteeritud liitumiskilp LK235226 Kiriku tn 1 ja Kiriku tn 3 kinnistute ning Kiriku tänava tänavavalgustuskilbi tarvis:

- 1 arvesti Kiriku tn 3 tarbeks, PK 3x50A, P2P, EIC:38ZEE-00803500-8;
- 1 arvesti Kiriku tn 1 tarbeks, PK 3x50A, P2P, EIC:38ZEE-00803492-8,
- 1 arvesti tänavavalgustuse tarbeks, PK 3x6A, P2P, EIC: 38ZEE-00804683-U
- 1 arvesti koht jääb tühjaks



MARKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanur OÜ, TÖO NR. 134686 (KOOST 04.2025)

JÄ OÜ KESKKONNAPROJEKT POOLT KOOSTATUD "NÕO ALEVIKUS KIRIKU TII PIIRKONNA INFRASTRUKTUURIDE PROJEKTEERIMINE, TÖO NR.3236, koos geoloogide (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L est 97 süsteemis)

2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HAKKADA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALIK KUNNIKAMAKSISIOONID VÄLJAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TÖÖTAMISEL JÄRGIKA KOMMUNIKATSIOONIDE VÄLJAJATE JUHISEID

3. KAEVUSTIK EEMALDATAJ PINGNAS LITSEERIDEA ETTEHÄATUD KORRAS

4. ASFALT- VÕI MUU TEKKETE TAASLADA ENDESLIK KULU VASTAVALT TEEDEEHITEVISE NÕUETELE

5. KAEVETÖÖDE TÖÖSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄGIDA TULISTAJA PINGNASE LAJUTAMISE KOHT

6. RIIGITE MAAL ON KÕRVALKÄLJED KOSKOLÄSTATUD PROJEKTIIST KEELATUD

7. RIIGITE MAAL TULEB PÄRAST TEHNIVÕRUG PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASLADA LAJUTAST KASVUMULJLA JA MURUKOLVILJA VASTAVALT " TÖÖTÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS -

* MAASTIKULAJUNDUSTÖÖD TOETUD KVALITEETINÕUETELE.

Projekti teema: H. Lomp		TELLUJA:		ELEKTRILEVI D.0	
Projekti juht: H. Lomp					
TÖÖMÄNG		JÕONISE LIIK		TÕOJÕUANIS	
VALISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		JÕONISE NIMI		MÕÖTAKIIVA	
PROJEKTI NIMI:		Asendiplaan		M1: 500	
Kirkiku tn 1, 3, 5, 7 liitumise elektrivõrguga					
Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa					
AS STIK-ELEKTR		KUIJAPÄEV:		KOOD	
Pargi tn 1, Roosna-Alajõe alevik		24.04.2025		MÜÜKPAET	
Päide linn, Järva maakond		TÖO NR		LEHT:	
Täht. 38 95451-0001: asendiplaanid-alevikd-are		L3C383		LEHE:	
				JÕONISE NR:	
				EL-1	