



TRANSPORDIAMET

Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee  
Aruküla tee 9  
75301, Harju maakond, Rae vald,  
Jüri alevik

Teie 05.04.2024

Meie 05.04.2024 nr 7.1-2/24/5836-2

**Rae valla Seli küla Pilli biopuhasti ja  
imbväljaku, menetlus nr 423856**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Rae valla Seli küla riigitee 11201 Vaida-Pajupea kaitsevöönditesse Pilli kinnistule (kat tunnus 65301:001:3699) kavandatud biopuhasti ja imbväljaku ehitusteatise. Projekteeritud rajatise biopuhasti jääb riigitee 11201 kaitsevööndisse km 5,5, ca 12 m kaugusele riigitee katte servast Projekteeritud imbväljak ei oma puutumust riigitee kaitsevööndiga, jäädes ca 36 m kaugusele.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 p 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise 2411201/06916 vastavalt esitatud OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr 2803\_EP.

Juhime tähelepanu, et projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud kliimaministri 17.11.2023 määruses nr 71 „Tee projekteerimise normid“ toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
2. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Käesolev nõusolek kehtib 2 aastat väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee