Kaablitetarindite maandus ühendada puitposti maanduslatile ja ühendada ajutise maanduspaigaldisega kokku

Ajutisel maanduspaigaldisele näha ette ühendused õhuliinimastiga ja ELV 10 kV jaotlaga

Ajutise maanduspaigaldise ühendus mastiga

C2T trafo maandada 10 kV kaablite kaudu ELV 10 kV jaotla metallkonstruktsiooniga kokku

Ajutine C2T puitaed

Ehitatav piirdeaed alajaama rekonstrueerimise käigus

Ehitatav piirdeaed alajaama rekonstrueerimise käigus

C2T trafo maandada 10 kV kaablite kaudu ELV 10 kV jaotla metallkonstruktsiooniga kokku

14301:002:0014 23129 Laatre–Antsla tee

14201:001:0258 23129 Laatre–Antsla tee L3

14201:001:0310 23129 Laatre–Antsla tee

14301:001:0496 Mäetaga tee

14201:001:0309 Linda alajaam

X= 6413550

Y= 6447700

Põld

TINGMÄRGID:

- Katastripiir
- Projekteeritud ajutine puitaed
- Projekteeritud keskpingekaabel
- Projekteeritud õhuliinijuhtmed
- Projekteeritud lahtrijuhtmed
- Projekteeritud ajutine maanduspaigaldis RD 10
- Projekteeritud C-klemm RD 10"le
- Projekteeritud kaabliking RD 10"le
- Projekteeritud seadmed
- Projekteeritud seadme vundament
- Projekteeritud seadme metallkonstruktsioon
- Projekteeritud 110 kV ankrukett

Projekt	Linda 110kV alajaama renoveerimine				Tellija	Elering AS	
Joonis	Asendiplaan - C2T ajutine maanduspaigaldis				Joonise nr	10748 _TP_EL-4-02	
Projekteeris	Dmitri Kolõbanov		02.04.2025	58 667 337	Mõõtkava	M 1:250(A2)	
Kontrollis	Heigo Luik		02.04.2025	53 402 066	Staadium	Põhiprojekt	
Projektijuht	Heigo Luik		02.04.2025	53 402 066	Keel EST	Leht 1	Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348