

AS Connecto Eesti
Kuno Pärn
kuno.parn@connecto.ee

Teie 13.02.2024 nr 7490-1.17/63

Meie 19.02.2024 nr 3-1.1/2024/876

RMK tingimused elektripaigaldiste (Projekt IP4438 Märjamaa-Ringuta KP investering) kooskõlastamiseks

Austatud Kuno Pärn

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele järgmised taotlused:

1. Elektrilevi OÜ 2 alajaama, keskpinge- ja madalpinge kaablite paigaldus RMK hallatavale Märjamaa metskond 23 kinnistule 15897950 katastritunnusega 50402:001:0181 Rapla-Märjamaa tee äärsesse serva.
Täpsustate, et kaablid paigaldatakse kõikjal 1m sügavusele kui joonisel ei ole erinõudeid.
2. Elektrilevi OÜ Graniidi keskpinge õhuliini rekonstrueerimine RMK hallataval Märjamaa metskond 23 kinnistul 15897950 katastritunnusega 50402:001:0181 (Kirsipuu teel)
Täpsustate, et õhuliin rekonstrueeritakse kogu ulatuses kuni Graniidi alajaamani. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Rapla-Märjamaa teeäärne mast, hargnemismast ja liini juhe. Floccosa alajaama haruliini ei rekonstrueerita.
3. Karni mastalajaama ja Karni aj. madalpinge fiidri demonteerimine Märjamaa metskond 22 kinnistult 13469450 katastritunnusega 50402:001:0420.
Täpsustusi ei lisa.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega.

RMK tingimused projektile on järgmised.

Projekteeritud maakaabel peab võimaldama sellel puude ladustamist ja täislastis koormatraktoriga liikumist. Seega, kaabel peab olema kogu ulatuses kaitsetorus ja meie hinnangul vähemalt 1,0 (soovitavalt 1,2) meetri sügavusel.

Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused tuleb taastada.

Kaabli võib paigaldada kuni 1 m kaugusele katastriüksuse piirist.

Kvartalil MM104 eraldisel 21 asub vääriselupaik (kuusikud ja kuusesegametsad). Kuna vääriselupaika kahjustada pole lubatud, tuleks kaabel seal paigaldada väljapoole RMK maad Riigi transpordimaale (katastriüksus 50402:001:0013).

Olemasolevate elektripaigaldiste rekonstrueerimisel või demonteerimisel tuleb mistahes liinijäädid koristada ja tööde või ka elektripaigaldiste eksploatatsiooni käigus tekkinud pinnasekahjustused tuleb tasandada.

Elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi`le (urve.jogi@rmk.ee).

Sealjuures võtab elektripaigaldise omanik lepinguga kohustuse, mitte teha kinnisasja valdajale edaspidi mistahes takistusi metsamajanduslike tööde teostamiseks, samuti ei nõuta kinnisasja valdajalt igakordset kooskõlastust tööde teostamiseks ja metsamaterjali ladustamiseks elektripaigaldise kaitsevööndis, välja arvatud kaevetööd sügavusega üle 30 cm.

Metsamaa raadamisest saadud puit kuulub RMK-le.

Kasvavate puude raie vajadusel tuleb pöörduda RMK Edela regiooni poole, raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raie tööde korraldamiseks, vähemalt kaks kuud enne ehitustöödega alustamist. Raadamise vajadusel käesoleva projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala dwg. formaadis failiga (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Emberg
RMK Raplamaa metsaülem